

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

				500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072						0.072	
17	Кабинет	Д	14.9	300	3	Г-0.8	15	ARS/R	4	4	1200	18	0.288						0.288	
18	Учительская	Д	35.5	300	3	Г-0.8	15	ARS/R	4	6	1200	18	0.432						0.432	
19	Кладовая	П-Па	1.9	75	2.5	пол	15	НПТ03	1	2	1200	100	0.2						0.2	
20	Кабинет	Д	8.5	300	3	Г-0.8	15	ARS/R	4	2	1200	18	0.144						0.144	
21	Кабинет	Д	8.1	300	3	Г-0.8	15	ARS/R	4	2	1200	18	0.144						0.144	
22	Санузел	Влажное	1.7	75	3	пол	15	ALD	2	1	2850	36	0.072						0.072	
23	Кабинет	Д	34.5	300	3	Г-0.8	15	ARS/R	4	6	1200	18	0.432						0.432	
3 этаж																				
1	Коридор	Д	196.1	100	3	пол	15	ОТХ	2	8	4600	55	0.88	ОТХ	3	4600	0.33	0.33	154	
2	Класс	Д	64.1	400	3	Г-0.8	15	ARS/R	4	12	1200	18	0.864						0.864	
		Д		500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072						0.072	
3	Лаборантская	Д	14.6	400	3.5	Г-0.8	15	ЛСТ144	2	4	2850	36	0.288						0.288	
4	Лестничная клетка	Д	25.4	100	2.5	пол	15	АОТ.ОПЛ	2	3	2850	36	0.216	АОТ.ОПЛ	1	2850	0.072		0.288	
5	Кладовая	П-Па	2.1	75	2.3	пол	15	НПТ03	1	2	1200	100	0.2						0.2	
6	Музыкальная комната	Д	7.9	400	3	Г-0.8	15	ОПЛ/R	4	4	1200	18	0.288						0.288	
7	Кабинет	Д	8	300	3	Г-0.8	15	ARS/R	4	2	1200	18	0.144						0.144	
8	Кладовая	П-Па	2.1	75	2.3	пол	15	НПТ03	1	2	1200	100	0.2						0.2	
9	Класс	Д	51.5	400	3	Г-0.8	15	ОПЛ/R	4	12	1200	18	0.864						0.864	
		Д		500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072						0.072	