

Распределительный пункт: номер, тип, установленная и расчетная мощность, кВт Аппарат на вводе: тип, ток, А									
Выключатель автоматический или предохранитель: тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А	003268 10	003268 10	003268 10	003268 10	003268 10	003268 10	003310 10 А 007483 32А 30 мА	003268 10	003310 10 А 007483 32А 30 мА
Номер группы	1	2	3	4	5	6	7		
Марка, сечение проводника - количество, м	a ВВГнг-LS 3х2.5 l=100 м	b ВВГнг-LS 3х4 l= 110 м	c ВВГнг-LS 3х2.5 l=125 м	a ВВГнг-LS 3х2.5 l=120 м	b ВВГнг-LS 3х4 l=120 м	c ВВГнг-LS 3х4 l= 125 м	c ВВГнг-LS 3х2.5 l=130 м		
Назначение группы, номер помещения	Рабочее освещение (3, 5, 6, 19, освещение классных досок)	Рабочее освещение (3, 5, 7, 8, 9, 19, освещение аварийного выхода)	Рабочее освещение (3, 4, 8, 12, освещение аварийного выхода)	Рабочее освещение (12, 13, 14, освещение классной доски)	Рабочее освещение (13, 14, 15, 16, освещение аварийного выхода)	Рабочее освещение (13, 14, 17, 18, 19)	Розетки (5, 8, 12, 13, 14, 19)	Резерв	Резерв
Установленная мощность, кВт	1.482000	1.531000	1.070000	1.080000	1.570000	1.368000	1.0800		
Ток, А	8.0836	8.0782	5.5182	4.9101	7.790909	7.461818	4.9091		
Потеря напряжения, %	2.4700	1.7543	2.2292	2.1600	1.9625	1.7813	2.3400		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Воробьева			
Вед. инж.		Чебыкин			
Проверил		Иткинин			
ГИП		Чумаков			
Н.контроль		Губанова			
Утв.		Губанов			

МК-4/29.08-ЭО

Капитальный ремонт основного здания МОУ "Гимназия N 6" по ул. Федосеева, 16 (литера А, А1) в Кировском районе г. Перми

Капитальный ремонт здания гимназии N6 (литер А, А1)

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

ЩО-2. Схема электрическая принципиальная групповой сети рабочего освещения

ООО "ПРОМАКС"

Копировал

А4х3