

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

14	Кабинет домоводства	Д	23.8	400	3.5	Г-0.8	15	AOT.OPL	2	12	2850	36	0.864					0.864	
15	Кладовая	П-Иа	4.8	75	2.5	пол	15	НППОЗ	1	4	1200	100	0.4					0.4	
16	Тамбур	Д	5	75	2.5	пол	12	НПО21	1	3	1200	100	0.3	НПО	1	1200	0.1	0.4	
17	Электрическая	П-Иа	3.4	150	3.5	пол	15	ЛСП44	2	2	2850	36	0.144					0.144	
18	Лаборантская	Д	7.5	400	3.5	Г-0.8	15	ЛСП44	2	4	2850	36	0.288					0.288	
19	Класс черчения и рисования	Д	49.7	500	3	Г-0.8	15	OPL/R	4	15	1200	18	1.08					1.08	
				500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072					0.072	
20	Актовый зал	Д	98.8	200	3	Г-0.0	15	ОТХ	2	6	2850	36	0.432	ОТХ	2	1200	0.144	0.288	0.864
21	Класс	Д	49.2	400	3	Г-0.8	15	OPL/R	4	12	1200	18	0.864					0.864	
				500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072					0.072	
22	Тамбур	Д	5	75	2.5	пол	12	НПО21	1	2	1200	100	0.2	НПО21	1	1200	0.1	0.3	
23	Гардероб	П-Иа	9.4	150	3	пол	15	ОТХ	2	2	2850	36	0.144					0.144	
24	Гардероб	П-Иа	50	150	3	пол	15	ОТХ	2	6	2850	36	0.432					0.432	
25	Кладовая	П-Иа	5	75	2.5	пол	15	НППОЗ	1	4	1200	100	0.4					0.4	
26	Кладовая	П-Иа	2.3	75	2.5	пол	15	НППОЗ	1	2	1200	100	0.2					0.2	
27	Умывальная	Влажное	8.3	75	3	Г-0.5	15	ALD	2	1	2850	36	0.072					0.072	
28	Санузел	Влажное	8.3	75	3	пол	15	ALD	2	1	2850	36	0.072					0.072	
29	Санузел	Влажное	15	75	3	пол	15	ALD	2	1	2850	36	0.072					0.072	

2 этаж

1	Лестничная клетка	Д	26.3	100	2.5	пол	15	AOT.OPL	2	3	2850	36	0.216	AOT.OPL	1	2850	0.072		0.288
---	-------------------	---	------	-----	-----	-----	----	---------	---	---	------	----	-------	---------	---	------	-------	--	-------