

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

№ помещения	Наименование помещения	Категория помещения	Площадь, S, кв.м	Нормируемая освещенность, Ен, лк	Расчетная высота подвеса светильников, м	Расчетная поверхность, м	Коэффициент запаса, Кз	Установленная мощность												Действующая мощность, кВт	Всего, кВт	Примечание
								Общего освещения										Действующая мощность, кВт	Всего, кВт			
								Рабочего освещения						Аварийного освещения								
								тип арматуры	кол-во ламп в одном свет-ке	кол-во свет-код	световой поток одной лампы, Ф, лм	мощность одной лампы, Вт	мощность общая, кВт	тип арматуры	кол-во свет-код	световой поток одной лампы, Ф, лм	мощность общая, кВт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1 этаж																						
1	Библиотека	П-Иа	43.5	400	3.55	Г-0.8	1.8	AOT.OPL	2	12	4600	58	1.392						1.392			
2	Лестничная клетка	Д	17.9	100	3.3	пол	1.5	AOT.OPL	2	2	2850	36	0.144	AOT.OPL	2	2850	0.144		0.288			
3	Коридор	Д	31.9	75	3.55	пол	1.5	AOT.OPL	4	3	1200	18	0.216	AOT.OPL	1	2850	0.072		0.288			
4	Книгохранилище	П-Иа	43.7	75	3.55	В-10	1.8	ЛСП44	2	8	1200	18	0.288						0.288			
5	Моечная	Сырое	16.8	200	3.55	Г-0.8	1.8	ЛСП44	2	3	4600	58	0.348						0.348			
6	Кабинет	Д	11.2	200	3.55	Г-0.8	1.5	ARS/S	4	2	1200	18	0.144						0.144			
7	Венткамера	Д	10.09	50	3.55	пол	1.2	НПП03	1	3	1200	100	0.3	НПП03	3	1200	0.3		0.6			
8	Коридор	Д	3	50	3.55	пол	1.2	НПП03	1	1	1200	100	0.1	НПП03	1	1200	0.1		0.2			
9	Лестничная клетка	Д	15.4	50	3.3	пол	1.5	AOT.OPL	2	2	2850	36	0.144	AOT.OPL	2	2850	0.144		0.288			
10	Коридор	Д	16.2	75	3.55	пол	1.5	AOT.OPL	4	1	1200	18	0.072	AOT.OPL	1	2850	0.072		0.144			
11	Венткамера	Д	14.2	50	3.55	пол	1.2	НПП03	1	3	1200	100	0.3	НПП03	3	1200	0.3		0.6			
12	Кладовая	П-Иа	6.7	75	3.55	Г-0.1	1.5	НПП03	1	6	1200	100	0.6						0.6			
13	Кладовая	П-Иа	3.2	75	3.55	Г-0.8	1.5	НПП03	1	3	1200	100	0.3						0.3			
14	Столовая	Д	135.8	200	3.55	Г-0.8	1.5	OPL/S	4	13	1200	18	0.936	OPL/S	3	1200	0.216		1.152			
15	Кухня	Жаркое	49.2	300	3.55	Г-0.8	1.8	ЛСП44	2	10	2850	36	0.72	ЛСП44	2	2850	0.144		0.864			

						МК-4/29.08-30.P2			
						Капитальный ремонт основного здания МОУ "Гимназия № 6" по ул. Федосеева, 16 (литера А, А1) в Кировском районе г. Перми			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Воробьева					Капитальный ремонт здания гимназии №6 (литер А, А1)	Стадия	Лист	Листов
Вед. инж.	Чебыкин						Р	1	4
Проверил	Иткинин								
ГИП	Чумаков					Расчет сети освещения (литера А1)	ООО "ПРОМАКС"		
Н.контроль	Губанова								
Утв.	Губанов								