

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

№ помещения	Наименование помещения	Категория помещения	Площадь, S, кв.м	Нормируемая освещенность, Ен, лк	Расчетная высота подвеса светильников, м	Расчетная поверхность, м	Коэффициент запаса, Кз	Установленная мощность												Дежурного освещения, кВт	Всего, кВт	Примечание		
								Общего освещения										Тип арматуры	кол-во свет-коб				световой поток одной лампы, Ф, лм	мощность общая, кВт
								Рабочего освещения					Аварийного освещения											
								тип арматуры	кол-во ламп в одном свет-ке	кол-во свет-коб	световой поток одной лампы, Ф, лм	мощность одной лампы, Вт	мощность общая, кВт	тип арматуры	кол-во свет-коб	световой поток одной лампы, Ф, лм	мощность общая, кВт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1 этаж																								
1	Тамбур	Д	5	75	2.5	пол	12	НПО21	1	2	1200	100	0.2	НПО	1	1200	0.1		0.3					
2	Вестибюль	Д	36	150	3	пол	15	ОТХ	2	3	2850	36	0.216	ОТХ	1	2850	0.072	0.072	0.36					
3	Класс	Д	76.2	400	3	Г-0.0	15	ARS/R	4	16	1200	18	1.152						1.152					
4	Кладовая	П-Иа	0.9	75	2.1	пол	15	НПП03	1	2	1200	100	0.2						0.2					
5	Коридор	Д	193.4	100	3.5	пол	15	ОТХ	2	8	4600	55	0.88	ОТХ	3	4600	0.33	0.33	154					
6	Лестничная клетка	Д	20.1	100	2.5	пол	15	АОТ.ОPL	2	3	2850	36	0.216						0.216					
7	Тамбур	Д	5.5	75	2.5	пол	12	НПО21	1	3	1200	100	0.3	НПО	1	1200	0.1		0.4					
8	Кабинет	Д	25.9	300	3.5	Г-0.8	15	ARS/S	4	6	1200	18	0.432						0.432					
9	Тамбур	Д	8.6	75	3.5	пол	15	ARS/S	4	1	1200	18	0.072						0.072					
10	Лестничная клетка	Д	25.3	100	2.5	пол	15	АОТ.ОPL	2	3	2850	36	0.216	АОТ.ОPL	1	2850	0.072		0.288					
11	Библиотека	П-Иа	34.3	400	3	Г-0.8	18	PRS/R	4	6	2850	36	0.864						0.864					
12	Класс	Д	25	400	3	Г-0.8	15	OPL/R	4	6	1200	18	0.432						0.432					
				500	3	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072						0.072					
13	Кабинет домоводства	Д	63.2	400	3	Г-0.8	15	OPL/R	4	15	1200	18	1.08						1.08					
				500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072						0.072					

						МК-4/29.08-30.P1			
						Капитальный ремонт основного здания МОУ "Гимназия № 6" по ул. Федосеева, 16 (литера А, А1) в Кировском районе г. Перми			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт здания гимназии №6 (литер А, А1)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Воробьева						Р	1	6
Вед. инж.	Чебыкин								
Проверил	Иткинин								
ГИП	Чумаков					Расчет сети освещения (литера А)	ООО "ПРОМАКС"		
Н.контроль	Губанова								
Утв.	Губанов								