

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

| | | | | | | |
|---|---|--------|---------------------------------|--------|---|--|
| Распределительный пункт: номер, тип, установленная и расчетная мощность, кВт Аппарат на вводе: тип, ток, А | <div>см. МК-4/29.08-ЭМ л.2</div> <div><div><div>006285 16</div><div>~380/220 ЩО-6/Nedbox (3x13)</div><div>Р_{уст}=5.284 кВт; Р_р=5.1 кВт; I_р=9.7 А</div><div><div><div>003268 10</div><div>003268 10</div><div>003268 10</div><div>003268 10</div><div><div>003310 10 А 007483 32А 30 мА</div><div>003268 10</div></div></div><div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></div><div><div><div>а</div><div>а</div><div>б</div></div><div><div><div>ВВГнг2-LS 3x2.5 l= 95 м</div><div>ВВГнг2-LS 3x2.5 l= 100 м</div><div>ВВГнг2-LS 3x2.5 l= 100 м</div><div>ВВГнг2-LS 3x2.5 l= 105 м</div><div>ВВГнг2-LS 3x2.5 l= 125 м</div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | | |
| | Выключатель автоматический или предохранитель: тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А | | | | | |
| Номер группы | | | | | | |
| Марка, сечение проводника - количество, м | | | | | | |
| Назначение группы, номер помещения | Рабочее освещение (2, 7, 8, 9, 10) | | Рабочее освещение (2, 3, 9, 10) | | Рабочее освещение (2, 5, 9, 10, освещение классных досок) | |
| | Рабочее освещение (1, 4, 6) | | Розетки (1, 2, 6, 7, 9, 10) | | Резерв | |
| | Установленная мощность, кВт | | Ток, А | | Потеря напряжения, % | |
| | 1.352000 | | 7.2975 | | 2.1407 | |
| 1.080000 | | 5.9891 | | 1.8000 | | |
| 1.208000 | | 6.4073 | | 2.0133 | | |
| 0.864000 | | 3.9281 | | 1.5120 | | |
| 0.7800 | | 3.5455 | | 1.6250 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--------|-------|------|--|---------------|------|--------|--|--|
| | | | | | | МК-4/29.08-Э0 | | | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт основного здания МОУ "Гимназия № 6" по ул. Федосеева, 16 (литера А, А1) в Кировском районе г. Перми | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Капитальный ремонт здания гимназии №6 (литер А, А1) | Стадия | Лист | Листов | | |
| Разраб. | | Воробьева | | | | | Р | 7 | | | |
| Вед. инж. | | Чебыкин | | | | | | | | | |
| Проверил | | Иткинин | | | | | | | | | |
| ГИП | | Чумаков | | | | | | | | | |
| Н. контроль | | Губанова | | | | ЩО-6. Схема электрическая принципиальная групповой сети рабочего освещения | ООО "ПРОМАКС" | | | | |
| Утв. | | Губанов | | | | | | | | | |

Копировал

А3