

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

2	Коридор	Д	198.5	100	3	пол	15	ОТХ	2	8	4600	55	0.88	ОТХ	3	4600	0.33	0.33	154	
3	Класс	Д	61.3	400	3	Г-0.8	15	ARS/R	4	12	1200	18	0.864						0.864	
				500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072						0.072	
4	Лаборантская	Д	14.6	400	3.5	Г-0.8	15	ЛСП44	2	4	2850	36	0.288						0.288	
5	Лестничная клетка	Д	25.9	100	2.5	пол	15	АОТ.ОПЛ	2	3	2850	36	0.216	АОТ.ОПЛ	1	2850	0.072		0.288	
6	Кабинет	Д	33.1	300	3	Г-0.8	15	ARS/R	4	6	1200	18	0.432						0.432	
7	Санузел	Влажное	16	75	3	пол	15	ALD	2	1	2850	36	0.072						0.072	
8	Приемная	Д	8.3	300	3	Г-0.8	15	ARS/R	4	3	1200	18	0.216						0.216	
9	Кладовая	П-Иа	8.1	75	2.3	пол	15	НППОЗ	1	4	1200	100	0.4						0.4	
10	Кладовая	П-Иа	18	75	2.3	пол	15	НППОЗ	1	2	1200	100	0.2						0.2	
11	Лаборантская	Д	10.7	400	3.5	Г-0.8	15	ЛСП44	2	4	2850	36	0.288						0.288	
12	Класс	Д	39.4	400	3	Г-0.8	15	ОПЛ/R	4	12	1200	18	0.864						0.864	
				500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072						0.072	
13	Класс	Д	50.1	400	3	Г-0.8	15	ОПЛ/R	4	12	1200	18	0.864						0.864	
				500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072						0.072	
14	Класс	Д	50.4	400	3	Г-0.8	15	ОПЛ/R	4	12	1200	18	0.864						0.864	
				500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072						0.072	
15	Класс	Д	50	400	3	Г-0.8	15	ОПЛ/R	4	12	1200	18	0.864						0.864	
				500	2.5	В-15	15	ASM	2	1	2850	36	0.072						0.072	
16	Класс	Д	49.6	400	3	Г-0.8	15	ОПЛ/R	4	12	1200	18	0.864						0.864	