

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Распределительный пункт: номер, тип, установленная и расчетная мощность, кВт Аппарат на вводе: тип, ток, А	<div>см. МК-4/29.08-ЭМ л.2</div> <div><div><div>006285</div><div>16</div></div><div>~380/220 ЩО-8/Nedbox (3x13)</div><div>Руст=6.264 кВт; Рр=6.2 кВт; Ір=11.88 А</div><div><div><div>003268</div><div>10</div></div><div><div>003268</div><div>10</div></div><div><div>003268</div><div>10</div></div><div><div>003268</div><div>10</div></div><div><div>003310</div><div>10 А</div><div>007483</div><div>32А</div><div>30 мА</div></div><div><div>003268</div><div>10</div></div></div><div><div>N</div><div>PE</div></div></div>					
	<div>Выключатель автоматический или предохранитель: тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А</div>					
Номер группы	1	2	3	4	5	6
Марка, сечение проводника - количество, м	a	b	c	a	b	
	ВВГнг2-LS 3x2.5 l= 95 м	ВВГнг2-LS 3x2.5 l= 100 м	ВВГнг2-LS 3x2.5 l= 100 м	ВВГнг2-LS 3x2.5 l= 125 м	ВВГнг2-LS 3x2.5 l= 125 м	
Назначение группы, номер помещения	Рабочее освещение (2, 6, 7)	Рабочее освещение (2, 3, 5, 6, 7)	Рабочее освещение (2, 5, 6, 7, освещение классных досок)	Рабочее освещение (1, 4,)	Розетки (1, 8, 9, 10, 11)	Резерв
Установленная мощность, кВт	1.008000	1.296000	1.296000	0.766000	0.7800	
Ток, А	5.5898	7.1869	7.1869	4.2478	3.5455	
Потеря напряжения, %	1.5960	2.1600	2.1600	1.5958	1.6250	

МК-4/29.08-ЭО

Капитальный ремонт основного здания МОУ "Гимназия № 6" по ул. Федосеева, 16 (литера А, А1) в Кировском районе г. Перми

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разраб. Воробьева

Вед. инж. Чебыкин

Проверил Иткинин

ГИП Чумаков

Н.контроль Губанова

Утв. Губанов

Капитальный ремонт здания гимназии №6 (литер А, А1)

ЩО-8. Схема электрическая принципиальная групповой сети рабочего освещения

Стадия

Лист

Листов

Р

9

ООО "ПРОМАКС"

Копировал

А3