

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

7	Коридор	Д	25.3	75	2.5	пол	15	AOT.OPL	2	2	2850	36	0.144	AOT.OPL	2	2850	0.144		0.288	
8	Кладовая	П-Иа	2.9	75	3.59	Г-0.8	15	НППОЗ	1	2	1200	100	0.2						0.2	
9	Коридор	Д	1.2	75	3.59	пол	15	AOT.OPL	4	1	1200	18	0.072						0.072	
10	Коридор	Д	2.1	75	3.59	пол	15							AOT.OPL	1	2850	0.072		0.072	
11	Санузел	Влажное	1	75	3	пол	15	ALD	2	1	2850	36	0.072						0.072	
12	Умывальная	Влажное	1	75	3	Г-0.5	18	ALD	2	1	2850	36	0.072						0.072	
13	Раздевалка	Д	15.7	50	3.59	пол	15	AOT.OPL	2	2	1200	18	0.072						0.072	
14	Душевая	Особо сырое	3	75	3	пол	18	ALD	2	2	2850	36	0.144						0.144	
15	Коридор	Д	1.7	75	3	пол	15							ALD	1	2850	0.072		0.072	
16	Спорт. зал	Д	278.2	200	6.55	пол	15	PRS/S Sport	2	14	4600	58	1624	PRS/S Sport	2	4600	0.232		1.856	
				75		В-2.0	15													
17	Лестничная клетка	Д	12.4	50	2.5	пол	12	НПО21	1	3	1200	100	0.3	НПО21	2	1200	0.2		0.5	
18	Кладовая инвентаря	П-Иа	12.3	75	2.5	Г-0.8	15	НППОЗ	1		1200	100	0							
3 этаж																				
1	Раздевалка	Д	20.1	50	2.91	Г-0.8	15	AOT.OPL	2	3	1200	18	0.108						0.108	
2	Лестничная клетка	Д	15.4	100	2.8	пол	15	AOT.OPL	2	1	2850	36	0.072	AOT.OPL	2	2850	0.144		0.216	
3	Кабинет	Д	13	200	3.05	Г-0.8	15	ARS/R	4	2	1200	18	0.144						0.144	
4	Лестничная клетка	Д	12.4	75	2.8	пол	15	AOT.OPL	2	1	2850	36	0.072	AOT.OPL	2	2850	0.144		0.216	
5	Кладовая инвентаря	П-Иа	12.3	75	2.91	пол	15	НППОЗ	1	6	1200	100	0.6						0.6	
6	Коридор	Д	2.2	75	2.91	пол	15							AOT.OPL	1	2850	0.072		0.072	