


План системы  
отопления 2-го этажа



№ по пор.	Помещение	t внутр. воз- духа, °С	Строи- тель- ный объ- ем, м³
	<b>1 этаж</b>		
1	Библиотека	18	140,7
2	Лестничная клетка	16	57,6
3	Коридор	16	102,7
4	Библиотека	18	140,1
5	Моечная	20	54,1
6	Кабинет	18	36,1
7	Венткамера	16	10,05
8	Коридор	16	52,2
9	Лестничная клетка	16	49,6
10	Коридор	16	52,2
11	Венткамера	16	14,2
12	Кладовая	16	8,7
13	Кладовая	16	26,1
14	Столовая	16	437,3
15	Кухня	14	158,4
16	Мясной цех	16	49,6
17	Лестничная клетка	16	39,6
18	Коридор	16	39,6
19	Умывальная	22	6,5
20	Санузел	18	3,3
21	Душевая	25	5,2
22	Коридор	16	4,8
23	Раздевалка	22	21,0
24	Венткамера	16	6,5
25	Коридор	16	26,1
	<b>2 этаж</b>		
1	Класс	18	144,8
2	Лестничная клетка	16	60,2
3	Коридор	16	35,2
4	Класс	18	71,7
5	Класс	18	144,8
6	Кладовая инвентаря	16	41,5
7	Лестничная клетка	16	83,3
8	Кладовая	16	9,5
9	Коридор	16	4,0
10	Коридор	16	7,0
11	Санузел	18	4,0
12	Умывальная	22	4,0
13	Раздевалка	22	51,7
14	Душевая	25	10,0
15	Коридор	16	5,6
16	Спортзал	15	1878,8
17	Лестничная клетка	16	40,8
18	Кладовая инвентаря	16	40,5