Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П4.1	1. Компактная моноблочная приточная установка в комплекте с электронагревателем N=27.0 кВт, вентилятором N=3.7 кВт, фильтром EU5, укомплектованная модулем для приточных систем с использованием выносного настенного пульта ARC-100	CAU-maxi 6000/3-27.0/3 (SHUFT)		поставщик IRMC	компл.	1		
П4.2	2. Клапан воздушный	DR 700x400 (SHUFT)		поставщик IRMC	шт	1		
П4.3	3. Решетка наружная	АНР 700x400		поставщик Пермвентиляция	шт	1		
П4.4	4. Шумоглушитель	SRSr 600x350/1000 " Аэроблок "		поставщик IRMC	шт	1	20.0	
	5. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 600 x 400	ГОСТ 19904-71			м	5.4		
	6. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 800 x 300	ГОСТ 19904-71			м	6.8		
	7. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 500 x 300	ГОСТ 19904-71			м	8.8		
	8. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 400 x 300	ГОСТ 19904-71			м	12.0		
	9. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 300 x 200	ГОСТ 19904-71			м	25.5		
	10. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 200 x 200	ГОСТ 19904-71			м	59.0		
	11. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 500 x 200	ГОСТ 19904-71			м	8.2		
	12. Дроссель-клапан 300x500			поставщик "Росвент"	шт	2		
	13. Гибкий неизолированный воздуховод ø 160	Aludec 45		поставщик Пермвентиляция	м	2.0		
	14. Гибкий неизолированный воздуховод ø 125	Aludec 45		поставщик Пермвентиляция	м	15.0		
	15. Переход из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 600 x 400-800 x 300	ГОСТ 19904-71			м²	0.63		1 шт.
	16. Переход из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 500 x 300-500 x 200	ГОСТ 19904-71			м²	0.45		1 шт.
	17. Переход из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 500 x 300 -400x300	ГОСТ 19904-71			м²	0.45		1 шт.
	18. Переход из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 400 x 300 -300x200	ГОСТ 19904-71			м²	0.36		1 шт.
	19. Переход из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 300 x 200 -200x200	ГОСТ 19904-71			м²	0.23		1 шт.
	20. Переход из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, 500 x 200 -200x200	ГОСТ 19904-71			м²	0.33		1 шт.
	21. Диффузор приточный ø 125	DVS-P 125		поставщик Пермвентиляция	шт	25		
	22. Диффузор приточный ø 160	DVS-P 160		поставщик Пермвентиляция	шт	4		
	23.. Лючок для замера параметров воздуха	А9-57			шт	3	0,033	
	24. Подвеска перфорированная для крепления воздуховодов 12x0,55				м	126.0		
	25. Кронштейн для установки оборудования приточной системы уголок 63x63x6	ГОСТ 8509-93			м	11,0	5,72	
	26. Утеплитель рулонный "Энергофлекс ", δ=20 мм.	Энергофлекс Супер-АЛ			м²	9.5		
	27. Пробивка отверстия δ=0,64 м, 800 x 500				шт	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата