

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования-ния, узделаия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-честв	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8. Лючок для замера параметров воздуха	A9-57			шт	2	0,033	
	9. Подвеска перфорированная для крепления воздухопроводов 12х0,55				м	12,0		
	10. Крыштейн для установки оборудования приличной системы узолок 63х63х6	ГОСТ 8509-93			м	11,0	5,72	
	11. Утеплитель рулонный "Энергофлекс ", δ =20 мм.	Энергофлекс Супер-А/1			м²	9,5		
	12. Пробойка отверстия δ=0,64 м, ø 350				шт	1		
	13. Крепежный комплект				компл.	1		
	14. Модуль управления с пультом АРС-100	АБК-Э-ПР-1-147-17		поставщик ИРМС	шт	1		
	<u>В 3/класс ритмики литер А/</u>							
В 3.1	1. Вентилятор канальный с электродвигателем N=0,86 кВт	IRE 400F		поставщик Пермвентиляция поставщик	компл.	1	55,0	
В 3.2	2. Решетка инерционная	ИК 70-40		Пермвентиляция	шт	1		
В 3.3	3. Клапан обратный ø 400	RSK 400 (SHUT)		поставщик ИРМС	шт	1		
	4. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, ø 400	ГОСТ 19904-71		поставщик	м	12,3		
	5. Гибкий неизолированный воздуховод ø 200	Aludex 4,5		Пермвентиляция поставщик	м	4,0		
	6. Диффузор вытяжной ø 200	DVS		Пермвентиляция	шт	8		
	7. Лючок для замера параметров воздуха	A9-57			шт	1	0,033	
	8. Пробойка отверстия δ=0,64 м, ø 400				шт	1		
	9. Подвеска перфорированная для крепления воздухопроводов 12х0,55				м	12,0		
	10. Крыштейн для установки вентилятора узолок 63х63х6	ГОСТ 8509-93			м	4,0	5,72	
	11. Пятиступенчатый трансформаторс ручной регулировкой	RTRF 5		поставщик Systemair	шт	1		
	<u>В4 /кабинет психолога литер А/</u>							
В 4.1	1. Вентилятор осевой канальный с электродвигателем N=0,016 кВт	Вентис ВКО 125		поставщик Домашний мастер поставщик	шт	1		
В 4.2	2. Решетка наружная ø 125	USAV 125		Пермвентиляция	шт	1	0,27	
	3. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55 мм, ø 125	ГОСТ 19904-71		поставщик	м	0,7		
	4. Решетка круглая ø 125	MB 125 ПФ		Домашний мастер	шт	1		
	5. Пробойка отверстия δ=0,64 м, ø 200				шт	1		
	6. Туристорный регулятор скорости	REE2		поставщик Systemair	шт	1		
	<u>В5 /кабинет домоводства литер А/</u>							
В 5.1	1. Вентилятор осевой канальный с электродвигателем N=0,03 кВт	Вентис ВКО 150 Turbo		поставщик Домашний мастер поставщик	шт	1		
В 5.2	2. Решетка наружная ø 160	USAV 160		Пермвентиляция	шт	1	0,37	