Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод–изготовитель.	Единица измерения.	Количество.	Масса единицы.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приточные системы ПВ3 (Литера А)							
	1. Приборы и средства автоматизации							
	1.1. Канальный датчик температуры	NS 120		"REMAK", Чехия	шт.	1		
	2. Кабели и провода							
	Кабель контрольный с медными жилами	ГОСТ 1508–78Е						
	2.1 сеч 4 х 1,0	КВВГнг–FRLS			км	–		
	2.2 сеч 2 х 1,0				км	0,040		
	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг–FRLS						
	2.3 сеч. 5 х 2,5	ГОСТ16442–80			км	0,010		
	2.4 сеч. 3 х 4,0				км	0,020		
	2.5 сеч. 3 х 1,5				км	0,040		
	2.6 сеч. 2 х 2,5				км	0,025		
	3. Монтажные материалы							
	3.1 Лоток, L=2м	НЛ–10			шт	3		
	3.2 Подвес для лотка	УП 35 х 35			шт	4		
	3.3 Кабель–канал, 100х40мм, L=2м				шт	1		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата