

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо-вания. изделия. материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Копи-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Кронштейны для крепления вентиляционного				кг	2		
7.	Воздуховоды кл. "Н" из стали оцинкованной 0,7 мм Ø315			ЗАО "Вентмонтаж"	пм	4,0		
8.	Изоляция Маты фольгированные прошивные толщ. 50мм.	Техмат		«Rockwool»	м2	1.0		
	В-7							
1.	Вентилятор канальный	СК200А		Арктика", г. Москва	шт.	1	4,6	
2.	Зонт на шахту	д200мм		ЗАО "Вентмонтаж"	шт.	1		
3.	Кронштейны для крепления вентиляционного				кг	4		
4.	Воздуховоды кл. "Н" из стали оцинкованной 0,7 мм 100х200 200х200			ЗАО "Вентмонтаж"	пм	6,6		
				ЗАО "Вентмонтаж"	пм	1,5		
	д200			ЗАО "Вентмонтаж"	пм	3,3		
5.	Решетка воздуховытяжная	АМН150х150		Арктика", г. Москва	шт.	6		
6.	Шумоглушитель	CSA 200/900		Арктика", г. Москва	шт.	1		
7.	Изоляция Маты фольгированные прошивные толщ. 50мм.	Техмат		«Rockwool»	м2	1.0		
	В-8							
1.	Вентилятор канальный	СК315С		Арктика", г. Москва	шт.	1		
2.	Шумоглушитель	CSA 315/900		Арктика", г. Москва	шт.	1		
3.	Зонт на шахту	д315мм		ЗАО "Вентмонтаж"	шт.	1		
4.	Клапан огнезадерживающий с приводом типа Вейлто	КПС 1М-О-ЭМ Ø315		"ВКТ", г. Москва	шт.	1		
5.	Клапан обратный	RSK315		Арктика", г. Москва	шт.	2		
6.	Воздуховоды кл. "Н" из стали оцинкованной 0,7 мм Ø315			ЗАО "Вентмонтаж"	пм	5,8		
7.	Воздуховоды кл. "Г" из стали оцинкованной 0,8 мм Ø315			ЗАО "Вентмонтаж"	пм	3,5		El 60
8.	Изоляция Маты фольгированные прошивные толщ. 50мм.	Техмат		«Rockwool»	м2	1.8		
9.	Система огнезащиты воздуховодов	ET VENT 60		«ТИЗОЛ»				
	а) Огнезащитная клеящая смесь	«Триумф»			кг	3,5		
	б) Материал базальтовый огнезащитный фольг.	МБОР-5Ф			м2	3,9		
		инв.Н						
		Взам.						
		Подпись и дата						
		инв.Н						
		Инв.Н подл						