

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготови- тель, поставщик	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПВ-1							
1.	Приточно-вытяжная камера с роторным рекуператором	АероMaster ХР 04		Remak Rus	компл	1	820	
	фильтром на притоке	ХРХР 04/2						
	вентилятором на притоке	ХРНО 04/D						
	электрорадиатором	ХРАР 04/S						
	шумоглушителями	ХРТЕ 04						
	фильтром на вытяжке	ХРРО 04						
	вентилятором на вытяжке	ХРНО 04/К						
2.	Гибкая вставка 500х450	ХРАР 04/S						
		DV 500-450		Remak Rus	шт.	4		
3.	Воздушный клапан 500х450 с приводом АFR 230	LK 500-450		Remak Rus	шт.	2		
4.	Щит автоматики	VCB		Remak Rus	шт.	1		
5.	Решетка	AMH150x150		Арктика", г. Москва	шт.	62		
6.	Воздуховоды из стали оцинкованной 0,7 мм							
	100х100				пм	7,7		
	100х200				пм	15,2		
	200х200				пм	74,0		
	300х200				пм	38,3		
	300х300				пм	7,6		
	400х200				пм	39,0		
	400х300				пм	12,4		
	Воздуховоды из стали оцинкованной 0,8 мм							
	500х400				пм	14,2		

инв.N					
инв.N подл					
Подпись и датаВзам.					
226/31-ОВ.4.С					
НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А.Коротков"(1922-1925г.г.)расположенного по адресу г. Пермь,ул.Ленина и Г.Звезда,д. 31/15,МОУ "Гимназия № 17" г. Пермь					
1	Зем.	01-11	01.11		
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Департамент образования г. Перми					
Литер В. Спецификация оборудования, изделий и материалов					
Стация					
РД					
1					
2					
Листов					
ООО "Пермстроймет+"					