

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ.

Обоз- наче- ние сис- темы	Кол. сис- тем	Наименование обслуживаемого помещения /технологического оборудования/	Тип установ- ки, агре- гата	Вентилятор					Электропривод					Воздухонагреватель					Фильтр			
				Тип, ис- полнение по взрыво- защите	N	Схема испол- нения	Поло- же- ние	L, м³/ч	P, Па	η, об/мин	Тип, исполнение по взрыво-	N кВт	η, об/мин	Тип	N	Кол.	Температура нагрева °C		Расход тепла, кВт	P, Па	Тип	P, Па
																	от	до				
ПВ-1	1	Р/лассы 1-20 и 2-20 этажей, каб/неты логопеда и психолога, коридор	Аеро Master	XP	04				3220	450	4612	220В; 18,7А;	1,5	4612	XPNE 04/24X	1	+1,6	+20	20,7	16	XPNH 04/5 F5	161
В-2	1	Сан.узлы	канальн.	СКЭ15	С				2510	300	3700	220В; 11,6А;	0,75	3700							XPNH 04/3 G3	117
ВД1	1	Коридоры /лимер В	крышн/й	КРОВ6	71 ду				16200	800	1440	А132М4	11,0	1440								
		ВСЕГО:											13,53						20,7			


ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	Изм. 1 (Зам.)
2	Общие данные (окончание)	Изм. 1 (Зам.)
3	Лимер В. Таблица воздухообменов.	Изм. 1 (Зам.)
4	Вентиляция. План 1, 2-го этажей	Изм. 1 (Зам.)
5	Лимер В. Аксонометрические схемы систем ПВ-1, В-2, ВД-1	Изм. 1 (Зам.)
6	Лимер В. Таблица воздухообменов.	Изм. 1 (Ноб.)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

наименование здания, сооружения, помещения	площадь здания м2	периоды года при tн, °С	Расход тепла, Вт				установл. мощн. эл.дв., кВт
			на отопление	на вентиля-цию	на ГВС	общий	
МОУ "Гимназия №17" (Лимер В)		-35	90340	-	31340	121680	34,23

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
		Ссылочные документы
5.904-1		Детали крепления воздухообор
1.494-10		Решетки щелевые регулирующе типа Р
5.904-50		Решетки вентиляционные регулируемые типа РВ
5.904-51		Зонты и дефлекторы вентсистем
5.904-38		Гидкие вставки к ц/б вентиляторам
5.904-4		Двери и люки для вентиляционных камер
5.904-17		Глушители шума вентиляционных установок
4.904-25		Подставки под calorиферы
	Прилагаемые документы.	
226/31-ОВ.С	Спецификация оборудования, изделий и	на 2 листах
	материалов	

							226/31-ОВ4	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Пермь	
1	-	зам.	01-11		01.11				
ИЗМ.	КОД УЧ	ЛИСТ	И ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА				
							Департамент образования г. Перми	Литер В. Общие данные (начало)	ООО "Пермстроймет+"
ГИП		Ширай				01.11			
Разраб.		Перевозчикова				01.11			
Разраб.		Зуев				01.11			
							СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
							РД	1	6