

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение докумен- та, номер опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод- изготовитель	Едини- ца изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление							
	Биметаллические радиаторы "Сантехпром-БМ" (0,130кВт)	РСБ-300		ГРЯППА КОМПАНИИ СИБФРОСТ				
	с краном для выпуска воздуха	5секц		г. Новосибирск	шт	1		
		6секц			шт	2		
		7секц			шт	1		
		8секц			шт	1		
		9секц			шт	2		
		10секц			шт	7		
		11секц			шт	9		
		12секц			шт	4		
		13секц			шт	6		
		14секц			шт	6		
		15секц			шт	3		
		16секц			шт	2		
		17секц			шт	2		
		18секц			шт	3		
		19секц			шт	1		
		Итого:			секц	613		
	Номинальный тепловой поток				кВт	79,69		
	Биметаллические радиаторы "Сантехпром-БМ" (0,195кВт)	8секц		ГРЯППА КОМПАНИИ СИБФРОСТ	шт	1		
	с краном для выпуска воздуха	9секц		г. Новосибирск	шт	2		
		14секц			шт	1		

Инф. N подл.	Подпись и дата	Взам. инф. N

226/31 ОБ.1С									
НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Пермь									
Департамент образования г. Перми					Литер В.			Стация	
Спецификация оборудования, изделий и материалов					Пермский край			000 "Пермстроймет"	