



Вскрытие межэтажного перекрытия в осях 6-8/Ж-И (В1 разрез 1-1)

Линолеум - 1 слой  
ДВП - 2 слоя  
Доска половая - 30 мм  
Лаги деревянные - 60х220 мм шаг 450 мм  
Гидроизоляция - 1 слой руберойд  
Кирпичные столбики - 380х380 мм высота 400 мм  
Засыпка из шлака - 150 мм  
Глиняная стяжка - 30 мм  
Кирпичные своды по металлическим балкам



Вскрытие межэтажного перекрытия в осях 9-12/Ж-И (В2 разрез 2-2)

Доска половая - 55х60(н) мм  
Доска необрезная - 330х40(н) мм  
Лаги деревянные - 70х70 мм шаг 490 мм  
Доска под лаги - 40(н) мм  
Засыпка из шлака - 80 мм  
Железобетон



Примечание:


- Общая площадь демонтажа по составу полов для помещений второго этажа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: линолеум - 1 слой: S - 95,5 м<sup>2</sup>; ДВП - 2 слоя: S - 191,0 м<sup>2</sup>; доска половая: S - 95,5 м<sup>2</sup>; лаги деревянные: S - 95,5 м<sup>2</sup>; гидроизоляция - 1 слой: S - 95,5 м<sup>2</sup>.
- Общий объем по демонтажу полов помещений второго этажа (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11):
  - кирпичных столбиков: V - 4,97 м<sup>3</sup>.
  - засыпки из шлака: V - 14,33 м<sup>3</sup>.
  - глиняной стяжки: V - 2,87 м<sup>3</sup>.
- Общая площадь демонтажа по составу пола для помещения второго этажа 12: доска половая: S - 143,1 м<sup>2</sup>; доска необрезная: S - 143,1 м<sup>2</sup>; лаги деревянные: S - 143,1 м<sup>2</sup>; доски под лаги: S - 143,1 м<sup>2</sup>.
- Общий объем по демонтажу пола помещения второго этажа (12):
  - засыпки из шлака: V - 11,45 м<sup>3</sup>.
- Общий объем по демонтажу кирпичной кладки стен: V - 0,50 м<sup>3</sup>.
- Общий объем по демонтажу ж/б в перекрытиях: V - 0,01 м<sup>3</sup>.
- Отверстия под трубы сантехнических приборов пробить по месту согласно разделов ТХ, АС.

Ведомость отверстий по второму этажу литеры А1

№ п/п	отм. низа	размер канала	высота	Кол. шт.	марка
1	+5.300	550х810	350	1	ОВ
2	+5.300	420х450	350	1	ОВ
3	+5.300	450х450	350	1	ОВ
4	+5.300	480х450	350	1	ОВ
5	+5.400	420х150	250	1	ОВ
6	+5.500	150х150	150	4	ОВ
7	+5.500	150х80	150	3	ОВ
8	по месту	Ø 200	по месту	1	ОВ

1.5 Дополнительно

Условные обозначения:



- Участки пола подлежащие замене

1.6 Дополнительно

						226/31-КС.1		
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми		
1	6	Зам.	0110		01.11	Департамент образования г. Перми	Старший	Лист
Имя. № уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата			РД	3
ГИП	Ширай						Листов	
Глав.констр.	Антипова					Схема демонтажа полов второго этажа, литеры А1	ООО "Пермстроймет"	
Инженер	Ведерникова							