

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Трасса		Кабель		Длина м
Начало	Конеч	Длина трассы "Коридор"	Марка, сечение Напряжение	
Н1	РУ-0,4кВ ТП-3105 I-я секция шин РУ-4кВ ТП-3105 II-я секция шин	ВРУ № 1 Новое здание Длина 166	ПвбЫШн-LS-1,0-4х240	195
Н2	П-я секция шин	ВРУ № 1 Новое здание Длина 166	ПвбЫШн-LS-1,0-4х240	195

Ведомость строительно-монтажных работ

NN	п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	1	Рытье траншей для прокладки 2-х кабелей с устройством постели из песка	м	166	
2	2	Прокладка кабеля ПвбЫШн-LS-4х240 в траншеи в полипропиленовой трубе Ø150мм	м	166	
3	3	Вскрытие/восстановление асфальтового покрытия в/дороги	м <sup>2</sup>	110/132	
4	4	Демонтаж и монтаж бордюрного камня	м	10	
5	5	Восстановление тротуарного покрытия (газова)	м <sup>2</sup>	70	
6	6	Монтаж муфты концевой внутренней установки	к-т	4	Крышам
7	7				

Прокладка кабеля 0,4кВ в земле

Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Един. изм.	Кол-во, на КЛ-4кв
1	А5-92-13	Траншея кабельная Т-4	м	166
2	А5-92-29-01	Пересечение с электрокабелем	шт	15
3	А5-92-32-01	Пересечение с трубопроводом	шт	6
4	А5-92-33-01	Пересечение с теплопроводом	шт	2
5	А5-92-34-02	Пересечение с автодорогой и тротуаром	шт	6
6	А5-92-46	Ввод кабеля в здание	шт	4
7		Плита пенобетонная теплоизоляционная А100,50,20	шт	32
8		Труба "Коридор" внутренний диаметр 150мм	м	166

27-2010 ИОС.ЭС.

Новый корпус МОУ "Гимназия № 11 им С.П.Дятлиева" по ул.Сибирская,33 в Ленинском районе г.Перми					Статус		Лист		Листов		
Изм.	Кол-во	Лист	Исполн	Подпись	Дата	П		2			
ГПП	Юркова				11.10.						
Разработал	Шибасева		Масля		11.10.						

План кабельных линий 0,4кВ нового здания гимназии				ООО "Полярис"			
---	--	--	--	---------------	--	--	--

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

