

Условные обозначения

Обозначение	Наименование	Марка / тип	Примечание
	-	С 2000 – М	А1
	-	Сигнал – 2017 SMD	АРК
		С 2000 – БКИ	Н1
		Рупор (исп. 01)	Н4
	-	С 2000 – СТ1 (исп. 01)	С5
	-	С 2000 – СТ1	С5
		РМП – 12 RS	UZ
	" 2 17 / "	Бокс 2х17 А/ч	GB
		~ 220 В	PS
		SCAT LT – 886	AL
	-	ИП 212 – 4 1М	ВТН
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101 – 1А	ВТК
	Извещатель пожарный ручной	ИПР – ЗСУ	ВТМ
	Устройство оконечное	Резистор	ZC
	Оповещатель световой (модель "Выход")	Молния – 12	ВАЛ
	Оповещатель света – звуковой (модель "Выход" с сиреной)	Молния – 12 – 3	ВАЛ
	Модуль акустический	Орфей АМ	ВАД
	Оповещатель охранно – пожарный звуковой	ООПЗ – 12	ВАС
	Коробка соединительная	КРПТ – 10	Х
	Коробка соединительная	КС – 4	↑↑
	Кабель	КСВНг – LS 2х0,5	
	Кабель	КСВНг – LS 4х0,5	
	Кабель	КСВНг – LS 8х0,5	
	Кабель	КСВНг – LS 10х0,5	
	Кабель	КСВНг – LS 14х0,5	
	Кабель	КСВЭВНг – LS 4х0,5	
	Кабель	КПСЭнг – FRLS 1х2х0,75	
	Кабель	КПСЭнг – FRLS 2х2х0,75	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№ п.п.	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Структурная схема	
3	План сети АПС подвала	
4	План сети АПС 1-го этажа	
5	План сети АПС 2-го этажа	
6	План сети АПС 3-го этажа	
7	План сети СОУЭ подвала	
8	План сети СОУЭ 1-го этажа	
9	План сети СОУЭ 2-го этажа	
10	План сети СОУЭ 3-го этажа	
11	Типовая схема электрических подключений	

Заменен

Разрешение №

Инженер

АННУЛИРОВАН

НД ЛИСМ 12

01-11

01.11

226/31 -

" (1922 - 1925 . .) " 17" .

1

11

" +"

3