



1. Проектируемые кабели ВВГнг-LS прокладываются рядом с существующим кабелем.
2. В грунте проектируемые кабели прокладываются на глубине 0,7м.
3. На протяжении всей трассы проектируемые кабели прокладываются параллельно на расстоянии 100мм друг от друга.
4. Прокладка каждого кабеля на протяжении всей трассы осуществляется в защитной пластиковой трубе ЗИП 110/6.3.
5. Кабели прокладываются: от ТП до здания гимназии в земле, а в здании гимназии – скрытно в полу.
6. Кабели прокладываются от разных секций шин РУ-0,4кВ в ТП-5033 до помещения электрощитовой в литере А1 и заводятся в проектируемые ВРУ.

Составлено				Инв. № подл.	
				Подп. и дата	Взам. инв. №
