N	наименование помещения	t ,	Площадь помещения, м2	Высота помещения, м	Объем помещения, м3	Ед. изм.	Вытяжка механическ		Местная		Приток в м3/ ч			Примечание
							L,м3/ ч	номер системы	L,м3/ ч	номер системы	Ед. изм.	L,м3/ ч	номер системы	
	1 этаж, Литер А													
1	Раздевалка	16	23,60	3,00	70,80	1 крат.	70	ПВ1						ч/ з коридор
2	Тамбур	5	9,90	3,00	29,70									
3	Раздевалка	16	12,40	3,00	37,20	1 крат.	40	ПВ1						ч/ з коридор
4	Вестибюль	16	54,60	3,00	163,8									
5	Гардероб для учителей	16	11,20	3,00	33,60	1 крат.	30	ПВ1						ч/ з коридор
6	Лестничная клетка	18	33,70	3,00	101,10									
7	Сан.узел для мальчиков	18	6,30	3,00	18,90	50 м3/ час на унит	150	В1						
8	Уборная	18	2,60	3,00	7,80	25 м3/ час на писуар	50	В1						
9	Коридор	18	12,50	3,00	37,50									
10	Кладовая сухих продуктов	13	6,51	3,00	19,53	1 крат.	20	В2						
11	Сан.узел для учителей	18	1,40	3,00	4,20	50 м3/ час на унит	50	В1						
12	Сан.узел для девочек	18	6,80	3,00	20,40	50 м3/ час на унит	150	В1						
13	Коридор	18	3,90	3,00	11,70									
14	Кабинет завуча	18	28,80	3,00	86,40	20 М3/ чел	100	ПВ1			20 м3/ чел	100	ПВ1	выт. ч/ з коридор
15	Библиотека	18	35,30	3,00	105,9	1 крат.	110	ПВ1			1 крат.	110	ПВ1	выт. ч/ з коридор
16	Кабинет истории	18	54,20	3,00	162,6	1 крат.	160	ПВ1			20 м3/ чел	460	ПВ1	выт. ч/ з коридор
17	Лаборантская	18	11,10	3,00	33,30	20 м3/ чел	20	ПВ1	1000	В8	20 м3/ чел	20	ПВ1	через класс
18	КУИ	16	0,90	3,00	2,70	1 крат.	10	В1						выт. ч/ з сан.узел
19	Кабинет физики	16	59,60	3,00	178,8	1 крат.	180	ПВ1			16 м3/ чел	400	ПВ1	выт. ч/ з коридор
20	Лестничная клетка	16	18,10	3,00	54,30									
21	Тамбур	5	1,50	3,00	4,50									
22	Канцелярия	18	16,20	3,00	48,60	20 м3/ чел	60	ПВ1			20 м3/ чел	60	ПВ1	выт. ч/ з коридор
23	Столовая	16	60,80	3,00	182,4						20 м3/ чел	1800	П2	выт. ч/ з коридор
24	Лестничная клетка	16	22,90	3,00	68,70									
25	Столовая	16	58,80	3,00	176,4						20 м3/ чел	840	П2	выт. ч/ з коридор
26	Коридор	18	24,30	3,00	72,90									
27	Коридор	18	12,80	3,00	38,40	по балансу	765	ПВ1						
28	Горячий цех	5	39,62	3,00	118,86	по расчету	100	В2			по расчету	1000	П2	приток в столовую
									2100	В2		800	П2	через МВО

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

1	-	зам.	01-11		01.11	
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	
ГИП		Ширай			01.11	
Разраб.		Перевозчикова			01.11	
Разраб.		Зуев			01.11	

226/31-ОВЗ

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми

Департамент образования г. Перми

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РД	4	

Литер А.
Таблица воздухообменов

ООО "Пермстроймет+"