

| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка оборудова- ния Обозначение документа номер опро- сного листа | Код оборудо- вания, изделия материала | Завод- изготовитель | Едини- ца измере ния | Коли- чест- во | Масса едини- цы обо- рудова- ния, кг | ПРИМЕЧАНИЯ |
|--------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Клапан регулирующий (горячее водоснабжение) Ду 15 Ру1,6МПа, Kvs=4,0 м3/час с эл. приводом N= 0,01 кВт | VB2 | 065B2056 | ЗАО "ДАНФОСС" | компл | 1 | | в комплекте с ЕСЛ-300 |
| | Клапан регулирующий (отопление) Ду 20 Ру1,6МПа, Kvs= 6,3 м3/час с эл. приводом N= 0,01 кВт | AMV 30 | | | | | | учтен в разд. "АТ" |
| | | VB2 | 065B2057 | ЗАО "ДАНФОСС" | компл | 1 | | в комплекте с ЕСЛ-300 |
| | | AMV20 | | | | | | учтен в разд. "АТ" |
| | | | | | | | | |
| | Клапан электромагнитный Ду 15 Рmax 2,0 МПа Тmax = 90°С Kv =4 м3/час ΔHmin = 0,3 бар "нормально закрытый" в комплекте | EV 220В НЗ | 032U451431 | ЗАО "ДАНФОСС" | компл | 1 | | |
| | с катушкой электромагнитной N= 10 Вт (220 В) | ВВ | 018F7351 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Водосчетчик турбинный Т 150°С,Ру 1,6МПа Ду50 фланцевый | ВМГ-50 | | ОАО "Завод "ВОДОПРИБОР" | компл | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | Клапан ручной балансировочный Ду32 Ру1,6МПа, Kvs= 15,5 м3/час | MSV-2F | 003Z1088 | ЗАО "ДАНФОСС" | компл | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | Насос ручной поршневой "Родник" G= 0,6л/ход Н= 30 м в.ст. | | | Кичигинский ремонтный завод | шт | 1 | 17 | |
| | | | | | | | | |
| | Грязевик вертикальный Ду 65 Ру 1,6 МПа | 5.903-13 в.5 | | | шт | 1 | 29,4 | |
| | | ТС-569.00.000-10 | | | | | | |
| | Коллектор из стальных электросварных труб термообработанных гр. В материал- сталь 20 | ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | | | | | | |
| | φ108х4 L=780mm | | | | шт | 2 | | |