




N	наименование помещения	t,	Площадь помещения, м2	Высота помещения, м	Объем помещения, м3	Ед. изм.	Вытяжка механическ		Местная		Приток в м3/ч			Примечание	
							Л,м3/ч	номер системы	Л,м3/ч	номер системы	Ед. изм.	Л,м3/ч	номер системы		
	1 этаж, Литер В														
1	Компьютерный кабинет	18	74,70	4,36	325,7	20 м3/чел	420				20 м3/чел	420	ПВ1	выт. ч/з коридор	
2	Класс	18	63,20	4,36	275,6	20 м3/чел	420				20 м3/чел	420	ПВ1	выт. ч/з коридор	
3	Коридор	18	88,11	4,36	384,2	по балансу	770	ПВ1							
4	Тамбур	5	3,80	4,36	16,57										
5	Электрощитовая	16	2,80	4,36	12,21	1 крат.	10							выт. ч/з коридор	
6	Лест.клетка	16	22,70	4,36	98,97										
7	Комната кружков	18	25,60	4,36	111,6	20 м3/чел	400				20 м3/чел	400	ПВ1	выт. ч/з коридор	
8	КУИ	16	1,46	4,36	6,37	1 крат.	10	В2							
9	Сан.узел для девочек	18	4,90	4,36	21,36	50 м3/час на цнит	100	В2							
10	Умывальник	18	4,55	4,36	19,84										
11	Коридор	18	1,94	4,36	8,46										
12	Сан.узел для мальчиков	18	9,64	4,36	42,03	50 м3/час на цнит	200	В2							
13	Коридор	18	18,30	4,36	79,79										
14	Раздевалка	16	6,90	4,36	30,08	1 крат.	30	ПВ1							
15	Раздевалка	16	6,90	4,36	30,08	1 крат.	30	ПВ1							
16	Лаборантская	18	15,00	4,36	65,40	20 м3/чел	40				20 м3/чел	40	ПВ1	выт. ч/з коридор	
17	Сан.узел для учителей	18	1,70	4,36	7,41	50 м3/час на цнит	50	В2							
18	Раздевалка	16	18,90	4,36	82,40	1 крат.	80	ПВ1							
19	Лест.клетка	16	21,80	4,36	95,05										
	2 этаж, Литер В														
1	Класс начальной школы	18	55,46	4,14	229,6	20 м3/чел	460				20 м3/чел	460	ПВ1	выт. ч/з коридор	
2	Класс начальной школы	18	46,00	4,14	190,4	20 м3/чел	420				20 м3/чел	420	ПВ1	выт. ч/з коридор	
3	Класс начальной школы	18	43,70	4,14	180,9	20 м3/чел	460				20 м3/чел	460	ПВ1	выт. ч/з коридор	
4	Коридор	18	109,3	4,14	452,5	по балансу	1580	ПВ1							
5	Лестничная клетка	16	28,50	4,14	117,99										
6	Класс начальной школы	18	62,90	4,14	260,4	20 м3/чел	500				20 м3/чел	500	ПВ1	выт. ч/з коридор	
7	Кабинет психолога	18	21,50	4,14	89,01	20 м3/чел	100				20 м3/чел	100	ПВ1	выт. ч/з класс	
8	Сан.узел для девочек	18	8,30	4,14	34,36	50 м3/час на цнит	150	В2							
9	Лестничная клетка	16	21,80	4,14	90,25										
10	Сан.узел для мальчиков	18	12,10	4,14	50,09	50 м3/час на цнит	200	В2							
11	КУИ	16	0,75	4,14	3,11	1 крат.	10	В2						выт. ч/з сан.узел	

						226/31-ОВ4				
1	-	нов.	01-11		01.11	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми				
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА					
						Департамент образования г. Перми		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
								РД	6	
ГИП		Ширай			01.11	Литер В. Таблица воздухообменов		ООО "Пермстроймет+"		
Разраб.		Перевозчикова			01.11					
Разраб.		Зуев			01.11					