Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В1	Хоз.-питьевой водопровод							
	1 Труба ПЭ 80 SDR 13.6-63х4.8 "питьевая"	ГОСТ 18599-2001			м	180.00		
	2 Задвижка чугунная переходная, Ф100х65мм, Ру=1.6МПа	No 4150E2		ООО "Хавле"	кг	210.00		
	3 Чугунные фасонные части	ТУ 1468-001-39535214-2008				1		
	4 Гидрант пожарный, Нр.=2250мм			ООО "Havle"	шт	1		
	5 Фланец стальной свободный Ду65мм	ГОСТ 12822-80			шт	2		
	6 Втулка под фланец Ф63мм	ГОСТ 18599-2001			м	2		
	7 Колено ПНД 63 тип "Т", 90°	ГОСТ 18599-2001			шт	3		
	8 Отвод ПНД 63 тип "Т", 45°	ГОСТ 18599-2001			шт	2		
	9 Отвод ПНД 63 тип "Т", 15°	ГОСТ 18599-2001			шт	5		
	10 Врезка в существующую сеть				шт	1		
	11 Колодец водопроводный круглый из сборных ж/бетонных	Т. пр. 901-09-11.84, ал.II						
	элементов Ф1500мм				шт / м3	1 / 2.68		
	12 Люк чугунный водопроводный, тип "Т" ф700мм	ГОСТ 3634-89			шт	1		
	13 Упор бетонный в колодце	Т. пр. 901-09-11.84, ал.II			шт / м3	1 / 0.2		
	14 Разборка и восстановление асфальтового покрытия				м	15.00		
	15 Пересечения с существующими коммуникациями				шт	14		
	16 Устройство песчаного основания, h=0.15м				м	150.00		
	17 Обратная засыпка песчаным грунтом с послойным							
	трамбованием, h=0.30м				м	150.00		
	18 Футляр стальной, Ф159х3.5мм, L=300мм (в колодце)	ГОСТ 10704-91			шт	1		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
ГИП		Богданова			
Разраб.		Скороходов			
Н. контр.		Ярославцев			

2009/07-06-И-27-НВК.С

Реконструкция набережной р. Кама в г. Перми.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

ЗАО Институт "ПИРС"

Копировал:

Формат: А3