Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.Оборудование							
	1.1 Автоматический выключатель трехполюсный, 400 В, 50 Гц,	ВА 04-36 34 18 10-IP00-00 УХЛ3		г.Москва	шт	1		
	с расцепителями в зоне токов перегрузки и короткого			ОАО "Контактор" з-д НВА				
	замыкания, со вспомоогательными контактами и независимым							
	расцепителнм,стационарный с ручным приводом, ток Iн=250 А,							
	ток Iр=200 А							
	1.2 Счетчик электрической энергии трехфазный, электронный	ЦЭ 2727			шт	1		
	для измерения активной энергии в цепях переменного тока	ТУ 4228-002-27457029-2000						
	380 В, частотой 50 Гц, на токи 10-100 А, класс точности 1,0							
	2.Кабельные изделия							
	2.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией	АПвБбШв-1		г.Пермь	км	0,070		
	из сшитого полиэтилена, сечением 4х50 - 1кВ	ТУ 16.К71-300-2000		ООО"Предпр. Энергокабель"				
	2.2 Муфта концевая для внутренней установки на	ЕРКТ 0031			компл	2		
	кабель из сшитого плолиэтилена сечением	RAYCHEM						
	жилы 25-70 мм² - 1кВ							
	2.3 Перчатка на кабель из сшитого полиэтилена	502К046/S		г.Пермь	шт.	2		
	сечением жилы 25-70 мм² - 1кВ	ГОСТ 22498-77Е		ООО"Предпр. Энергокабель"				

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата	2009/07-06-И-28-ЭС.С		
						Реконструкция набережной р.Кама в г.Перми		
						Наружные сети электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Богданова					Р	1	2
Разраб.		Богданова				Спецификация оборудования, изделий и материалов	ЗАО Институт "ПИРС"		
Н.контр.		Ярославцев							

Формат А3