

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19 Герметизация ввода водопровода	См. прилагаемые документы			шт	10		
	20 Труба ПЭ 80 SDR 13.6-250x18.4 техническая, L=44.0м (футляр)	ГОСТ 18599-2001			шт	1		
	21 Труба ПЭ 80 SDR 13.6-250x18.4 техническая, L=15.0м (футляр)	ГОСТ 18599-2001			шт	1		
	22 Труба ПЭ 80 SDR 13.6-250x18.4 техническая, L=9.0м (футляр)	ГОСТ 18599-2001			шт	1		
	23 Труба ПЭ 80 SDR 13.6-250x18.4 техническая, L=7.0м (футляр)	ГОСТ 18599-2001			шт	1		
	24 Извешие термо-гидроизоляции для полипропиленовых труб d=20мм				м	25.00		
	ФбЗж4.8мм	РОСКИШ001						
К1	<u>Дворовая канализация</u>							
	1 Труба канализационная "РРАСМА" ф160мм	ТУ 2248-001-76167990-2005			м	21.00		
	2 Колодец канализационный круглый из сборных ж/бетонных элементов ф1000мм. d) Нраб.=1500мм, Нср.г.=550мм;	Т. пр. 902-09-22.84, ал.11			шт	1	1.64	
	3 Люк чугунный водопроводный тип "Т" ф700мм	ГОСТ 3634-89			шт	1		
	4 Врезка в существующую сеть Ф250мм				шт	1		
	5 Устройство песчаного основания, h=0.15м				м	21.00		
	6 Обратная засыпка песчаным грунтом с послойным трамбованием, h=0.30м				м	21.00		
	7 Втулка "РРАСМА" для прохода через ж/б колодец ф250мм	ТУ 2248-001-76167990-2005			шт	2		
	8 То же ф225мм	ТУ 2248-001-76167990-2005			шт	1		
	9 Разборка и восстановление асфальтового покрытия				м	20.00		
	10 Футляр стальной, Ф377x5.0мм, L=10.0м (в земле)	ГОСТ 10704-91			шт	1		
	11 Локальная очистная установка, Q=1/40м <sup>3</sup> /ч, N=0.08кВт	"Дека 7 лонг"		ООО "БиоТехМаркет"	компл.	1		
	12 Бактерицидная установка по обеззараживанию воды и стоков	"Лазурь-М"		ООО "БиоТехМаркет"	компл.	1		

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Изм.	Уч-к	Лист	Ноок	Подпись	Дата

2009/07-06-И-27-НВК С

Лист

2

Копировал:

Формат: А3