Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, номер опросного листа.	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление							
	Электрические обогреватели 0,5кВт	Noirot CNX-2			шт.	4		
	" 1,5кВт	"			шт.	5		
	" 2,0кВт	"			шт.	1		
	Вентиляция							
	В1							
	Вентилятор	WRW 40-20/20.4D		"KORF"	шт.	1		
	Регулирующая заслонка	ZR 40-20		"KORF"	шт.	1		
	Привод воздушной заслонки	GMA 321.1E		"KORF"	шт.	1		
	Гибкая вставка	WG 40x20		"KORF"	шт.	2		
	Инерционная решетка	VK 20		"Арктос"	шт.	1		
	Решетка	AMR 200x100		"Арктос"	шт.	5		
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной стенки 0,7 мм 150x100мм	ГОСТ 14918-80*			пм	9,3		
	" 150x150 мм				пм	2,0		
	" 200x100мм				пм	3,5		
	" 200x150мм				пм	6,0		
	" 200x200 мм				пм	1,5		
	Металлоконструкции для крепления трубопроводов	См. лист В-5			шт	12		

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

изм.	к уч.	лист	N док	подпись	дата	2009/07-06-И-1-ОВ.С			
						Реконструкция набережной р. Кама в г.Перми			
						Здание хранения инвентаря	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	2
Гл. спец.		Акимова			03.11	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ЗАО Институт "ПИРС"		
Разраб.		Кулягина			03.11				
Н. контр.		Ярославцев			03.11				