Сводная ведомость работ и потребности в материалах (начало)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Работы по устройству монолитной фундаментной плиты Фп1			
	– верхняя арматура ⌀12AIII	п.м/т	2820/2,51	
	– нижняя арматура ⌀10AIII	п.м/т	2820/1,74	
	– соед. стержни ⌀10AIII L=1 п.м	шт./т	480/0,3	поз.1 (вед.деталей)
	– поддерживающие каркасы Кп1	шт./т	480/0,3	2009/07-06-И-1-КР-6
	– бетон В20, W6, F100	м³	90,3	
	– бетон В7,5	м³	31	
2	Работы по устройству монолитной стены Ст1 по оси 1			
	– рабочая арматура ⌀12AIII	п.м/т	1530/1,36	
	– поперечная арматура ⌀8AIII L=170 мм	шт./кг	215/15	
	– бетон В20, W6, F100	м³	15	
3	Работы по устройству монолитной стены Ст1 по оси 3			
	– рабочая арматура ⌀12AIII	п.м/т	3870/3,44	
	– поперечная арматура ⌀8AIII L=170 мм	шт./кг	550/37	
	– бетон В20, W6, F100	м³	40	
4	Работы по устройству монолитной стены Ст1 по оси А и 2			
	– рабочая арматура ⌀12AIII	п.м/т	820/0,73	
	– поперечная арматура ⌀8AIII L=170 мм	шт./кг	115/8	
	– соед. стержни ⌀10AIII L=1 п.м	шт./т	25/0,02	поз.1 (вед.деталей)
	– бетон В20, W6, F100	м³	8	
5	Работы по устройству монолитной плиты перекрытия Пм1			
	– верхняя и нижняя арматура ⌀12AIII	п.м/т	2100/1,87	
	– соед. стержни ⌀10AIII L=1 п.м	шт./т	460/0,29	поз.1 (вед.деталей)
	– поддерживающие стержни ⌀6AIII L=870 мм	шт./т	440/0,09	поз.2 (вед.деталей)
5.1	Доп. армирование зоны опирания на кирп. столб			
	– арматура ⌀12AIII L=1500 мм	шт./кг	16/22	
	– поперечная арматура ⌀6AIII L=170 мм	шт./кг	290/11	
	– бетон В20, W6, F100	м³	33,1	
6	Работы по устройству монолитной балки Б1			
	– рабочая арматура ⌀16AIII	п.м/т	820/0,73	
	– доп. рабочая арматура ⌀25AIII	п.м/т	115/0,45	
	– поперечная арматура ⌀8AIII L=1600 мм	шт./кг	48/30	

Сводная ведомость работ и потребности в материалах (окончание)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	– поперечная арматура ⌀8AIII L=170 мм	шт./кг	130/9	
	– бетон В20, W6, F100	м³	8	
7	Работы по устройству монолитного пандуса			
	– сетка $\frac{5Bpl-100}{5Bpl-100}$ 760х3500 по ГОСТ 23279-85	т	0,52	
	– бетон В20, W6, F100	м³	57	
	– щебень М1200 фр.5-20 мм	м³	50	
	– смесь песчано-гравийная	м³	75	
8	Работы по устройству внутренних кирпичных перегородок			
	– возведение кирп. столба и пергородок из кирпича КОРПо 1НФ/100/1,4/25 по ГОСТ 530-2007 на растворе М50	м²/м³	100/12	
	– сетки арматурные ⌀3Вр-I	м²	50	
	– перемычка 2ПБ13-1-п	шт./кг	5/270	
	– перемычка 2ПБ10-1-п	шт./кг	2/86	
8.1	Крепление кирп. перегородок к монолитным стенам			
	– анкер ⌀8AIII L=300 мм	шт./кг	80/10	
8.2	Крепление кирп.перегородок к монолитной плите перекрытия			
	– швеллер 14П L=200 мм	шт./кг	24/60	
	– анкер-шпилька HILTI HST M8x95/30	шт.	24	
8.3	Штукатурка кирпичных перегородок по сетке 20-1,2 ГОСТ 5336-80 толщиной 25 мм (с двух сторон)	м²/м³	100/2,5	
9	Работы по устройству деформационного шва и гидроизоляции поверхностей			
	– Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная по ГОСТ 14791-79	м³	0,3	
	– Техноэласт ЭПП (1 слой)	м²	160	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гл.спец.		Тихомирова			
Проверил		Плотников			
Разраб.		Лядов			
Н.контр.		Ярославцев			

2009/07-06-И-1-КР

Реконструкция набережной р.Кама в г. Перми

Здание хранения инвентаря	Стадия	Лист	Листов
	Р	8	
Сводная ведомость работ и потребности в материалах	ЗАО "Институт "ПИРС"		

Копировал А3