

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматика для системы П2							
1	Модуль управляющий	СНУТ Е15-10			шт.	1		
2	Дифференциальное реле обвления	DRD-5			шт.	1		
3	Датчик температуры канальный	STK-2			шт.	1		
4	Регулятор скорости	VRS 1,5 U			шт.	1		
5	Электропривод для клапана воздушного	GMA 321.1E			шт.	1		
	Система П4							
П 4.1.	Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50х30F Ny=1,00kВт; n=1200об/м.	IRE 50х30F			шт.	1		
П 4.2.	Вставка гребка WG 50-30	WG 50-30			шт.	2		
П 4.3.	Клапан воздушный 500х250 мм	ZR 50-25			шт.	1		
П 4.4.	Фильтр для прямоугольных каналов с фильтрующими вставками класса очистки G3	FK 50-25, WK 50-25 G3			шт.	1		
П 4.5.	Фильтр для прямоугольных каналов с фильтрующими вставками класса очистки F7	FKR 50-25, WFR 50-25 F7			шт.	1		
П 4.6.	Нагреватель электрический для прямоугольных каналов	ELN 50-25/15			шт.	1		
П 4.7.	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 500х300 мм.	SG 50-30			шт.	1		
П 4.8.	Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения класса "Н"	ГОСТ 14918-80*						
					м	2		3,5м²
					м	6		9м²
					м	24		19,5м²
П 4.9.	Решетка наружная 400х300мм	APN 400х300			шт.	1		
П 4.10.	Вентиляционная решетка 200х200мм	AMP 200х200			шт.	5		
П 4.11.	Вентиляционная решетка 200х100мм	AMP 200х100			шт.	2		
П 4.12.	Металлоконструкции для крепления воздуховодов и оборудования				кг	80		
П 4.13.	Теплоизоляция Пенофол тип С б=5мм				м²	4,5		
П 4.14.	Противопожарный клапан	ОКС-1-(60)-ЭМ-400х400			шт	1		
					Пр 324/0910-ОВ.С			
								Лист
								2