Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса еденицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Воздухозаборная шахта для систем П2,П5.							
1	Решетка наружная	АРН 300х500			шт.	6		
2	Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения класса "П"							
	1000х500 мм				м	10		30м²
3	Металлоконструкции для крепления воздуховодов и оборудования				кг	60		
	Система П2							
П 2.1.	Вентилятор канальный RKB 500х250 E1 Ny=0,277кВт; n=2455об/м.	RKB 500х250 E1			шт.	1		
П 2.2.	Вставка гибкая WG 50-25	WG 50-25			шт.	2		
П 2.3.	Клапан воздушный 400х200 мм	ZR 40-20			шт.	1		
П 2.4.	Фильтр для прямоугольных каналов с фильтрующими вставками класса очистки G3	FK 40-20, WKF 40-20 G3			шт.	1		
П 2.5.	Фильтр для прямоугольных каналов с фильтрующими вставками класса очистки F7	FKR 40-20, WFR 40-20 F7			шт.	1		
П 2.6.	Нагреватель электрический для прямоугольных каналов	ELN 40-20/12			шт.	1		
П 2.7.	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 500х250 мм.	SG 50-25			шт.	1		
П 2.8.	Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения класса "Н"	ГОСТ 14918-80*						
	500х250 мм				м	3		3,5м²
	400х200 мм				м	1		1,2м²
	200х200 мм				м	17,5		14м²
	100х100 мм				м	10		4м²
П 2.9.	Вентиляционная решетка 400х150мм	АМР 400х150			шт.	1		
П 2.10.	Вентиляционная решетка 150х100мм	АМР 150х100			шт.	1		
П 2.11.	Вентиляционная решетка 100х100мм	АМР 100х100			шт.	1		
П 2.12.	Металлоконструкции для крепления воздуховодов и оборудования				кг	60		
П 2.13.	Теплоизоляция Пенофол тип С б=5мм				м²	2,5		
П 2.14.	Противопожарный клапан	ОКС-1-(60)-ЭМ-200х200			шт	1		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

ПР 324/0910-ОВ.С

Проектирование системы вентиляции и кондиционирования
МУЗ Клиническая Медико-Санитарная часть N1
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина,68

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Спецификацияоборудования, изделий и материалов