Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса еденицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В14							
В 14.1.	Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50x30F Ny=1,00кВт; n=1200об/м.	IRE 50x30F			шт.	1		
В 14.2.	Вставка гибкая WG 50-30	WG 50-30			шт.	2		
В 14.3.	Клапан воздушный 500x300 мм	ZR 50-30			шт.	1		
В 14.4.	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 500x300 мм.	SG 50-30			шт.	1		
В 14.5.	Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения класса "Н"	ГОСТ 14918-80*						
	200x150 мм				м	5		3,5м^2
	200x200 мм				м	5		4м^2
	200x300 мм				м	9		9м^2
	300x300 мм				м	27		32,5м^2
	500x250 мм				м	3		4,5м^2
В 14.7.	Вентиляционная решетка 200x200мм	АМР 200x200			шт.	3		
В 14.8.	Вентиляционная решетка 200x150мм	АМР 200x150			шт.	4		
В 14.9.	Регулятор скорости	VRTE 5			шт.	1		
В 14.10.	Металлоконструкции для крепления воздуховодов и оборудования				кг	80		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ПР 324/0910-ОВ.С

Лист 7