Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса еденицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В4							Поставщик в г.Пермь ООО"ЭкоДом"
В 4.1.	Вентилятор канальный RKB 500x250 E1 Ny=0,277кВт; n=2455об/м.	RKB 500x250 E1			шт.	1		
В 4.2.	Вставка гибкая WG 50-25	WG 50-25			шт.	2		
В 4.3.	Клапан воздушный 500x250 мм	ZR 50-25			шт.	1		
В 4.4.	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 500x250 мм.	SG 50-25			шт.	1		
В 4.5.	Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения класса "Н"	ГОСТ 14918-80*						
	150x100 мм				м	13		6,5м^2
	200x150 мм				м	4		3м^2
	200x200 мм				м	17		14м^2
	500x250 мм				м	3		4,5м^2
В 4.6.	Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения класса "Н"	ГОСТ 14918-80*						
	ø250 мм				м	30		23,5м^2
В 4.7.	Вентиляционная решетка 150x250мм	АМР 150x250			шт.	2		
В 4.8.	Вентиляционная решетка 150x100мм	АМР 150x100			шт.	2		
В 4.9.	Зонт 500x250	ЗК.500x250 прим.с. 5.904-51			шт	1		
В 4.10.	Регулятор скорости	VRS 1,5 U			шт.	1		
В 4.11.	Теплоизоляция Пенофол тип С б=5мм				м^2	31,5		
В 4.12.	Металлоконструкции для крепления воздуховодов и оборудования				кг	90		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ПР 324/0910-ОВ.С

Лист 5