

Первый этаж

Составлена					
Исполн. работ	Взам. инв. №	Подпись и дата			

Экспликация помещений первого этажа		
№ поме- щения	Наименование помещений	Общая площадь
1	Комната	3,7
2	Комната	40,8
3	Сан.узел	5,4
4	Комната	18,9
5	Комната	18,0
6	Комната	24,7
7	Комната	29,9
8	Раздевалка	37,2
9	Холл	54,0
10	Комната	38,1

Экспликация помещений первого этажа		
№ поме- щения	Наименование помещений	Общая площадь
11	Комната	15,8
12	Комната	22,7
13	Комната	16,3
14	Комната	42,5
15	Комната	22,3
16	Комната	24,6
17	Комната	3,57
18	Лестничная клетка	19,4
19	Комната	22,0
20	Комната	22,3

Экспликация помещений первого этажа		
№ поме- щения	Наименование помещений	Общая площадь
21	Комната	16,3
22	Комната	11,4
23	Комната	51,8
24	Комната	8,2
25	Комната	8,9
26	Комната	5,2
27	Коридор	6,2
28	Коридор	24,5
29	Комната	13,2
30	Комната	13,6

Экспликация помещений первого этажа		
№ поме- щения	Наименование помещений	Общая площадь
31	Комната	10,3
32	Комната	27,4
33	Комната	5,5
34	Комната	29,0
35	Комната	7,0
36	Коридор	31,1
37	Комната	5,7
38	Эл.щитовая	10,2
39	Лестничная клетка	47,6
40	Сан.узел	7,6

Экспликация помещений первого этажа		
№ поме- щения	Наименование помещений	Общая площадь
41	Сан.узел	8,5
42	Коридор	35,8

1. Схема подключения оборудования АПС приведена на л. 7, л.8, л.9.  
2. Извещатели пожарный дымовые ИП-212-3СУ установить на потолке по месту, с учетом расположения светильников.  
3. Извещатели пожарные ручные ИПР-3СУ установить на пути эвакуации людей на высоте 1,5 м от уровня пола. Подходящие к ИПР проводники защищаются коробом 20х10.  
4. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м. Приборы приемно-контрольные не имеющие органов управления размещать на высоте не ниже 2,2м.  
5. Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-Д-И/4р установить на стене по месту, на высоте 20см от уровня потолка.  
6. Шлейфы сигнализации АПС проложить кабелем КСВЗВ 2х0,5. Обозначение проводов и кабелей см. согласно плану и схеме структурной л.3, л.4, л.5, л.6.  
7. Основное питание источника бесперебойного питания выполнить проводам ПВС 3х1,5 со свободной группы щита питания

						02-2010/02-АПС		
						Администрация города Перми, г. Пермь, ул. Ленина, 23		
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация	Итого	Листов
Разработал	Борисов						РП	10
Гип	Бездольный					План размещения оборудования и прокладки сетей АПС. Первый этаж.		