Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, метериала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1,0	Приборы							
1,1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Сигнал-20П SMD		ЗАО НВП "Болид"	шт.	4		
1,2	Пульт контроля и управления	С2000М		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
1,3	Блок сигнально-пусковой	С2000-СП1		ЗАО НВП "Болид"	шт.	2		
1,4	Устройство коммутационное	УК-ВК/01		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
1,5	Извещатель пожарный дымовой линейный	ИПДЛ-Д-II/4р		НПО «ПОЛИСЕРВИС»	шт.	18		в том числе резерв 2 шт.
1,6	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИП-212-3СУ		ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника"	шт.	586		в том числе резерв 54 шт.
1,7	Извещатель пожарный ручной электроконтактный	ИПР-3СУ		ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника"	шт.	51		в том числе резерв 5 шт.
1,8	Извещатель пожарный тепловой максимальный	ИП-101-1А		НПО «Сибирский Арсенал»		14		в том числе резерв 2 шт.
1,9	Устройство контроля шлейфа	УКШ-А		Россия	шт.	46		
1,10	Источник бесперебойного питания	РИП-12 (исп. 01)		ЗАО НВП "Болид"	шт.	5		
1,11	Источник бесперебойного питания	Back-UPS ES 525		American Power Conversion Corp.	шт.	1		
1,12	Аккумуляторная батарея	17 А/ч		Россия	шт.	5		
1,13	Автоматический выключатель	ВА47-29 1Р 16А х-ка В		ООО "ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	шт.	5		
1,14	Корпус модульный пластиковый	КМПн 2/2		ООО "ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	шт.	5		
1,15	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты	АРМ «Орион» исп.10		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
1,16	Персональный компьютер	Pentium IV, 1024 MB RAM			шт.	1		
1,17	Операционная система	Windows Vista			шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Разработал		Борисов			
ГИП		Бездольный			

02-2010/02-АПС.СО

Администрация города Перми,
г. Пермь, ул. Ленина, 23

Автоматическая пожарная сигнализация

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Спецификация оборудования, материалов и изделий

БЮРО-2000