



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОДИНО КРЕПЛЕНИЕ

МАРКА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ.	МАССА ЕД. КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
		Рамка Рм-1	1	11,92	
1	ГОСТ 8509-93	LSOx5, Lобщ=2600	1	9,8	
2	ГОСТ 103-76	-4x40, L=220	4	0,28	1,12x2

- Отверстие пробить в плите перекрытия, не нарушая ребер и обрешит рамкой Рм-1. Рамку приварить к сеткам и каркасам плиты перекрытия. После проведения коммуникации отверстие плотно заделать цементно-песчаным раствором М150.
- Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
- Размеры со знаком * - уточнить по месту.

Исполн. работ	Подпись и дата	Взам. инж.н
---------------	----------------	-------------

						09-2008-АС		
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н		
Изм.	Колуч	Лист	Нзак.	Подпись	Дата	Здание школы	Стадия	Лист
ГИП	Теплинская						РП	64
Инженер	Потапова					Пробивка отверстия в плите перекрытия 1 этажа в осях Г...З	ООО "Спецтранс-строй"	