Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования,изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг.	Примечание
	Кабели и провода							
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, в негорючей							
	оболочке нгLS, числом жил и сечением:	ГОСТ16442-80						
	сеч.3х1.5 мм (запас +10%)	ВВГнгLS-0,66			км.	0,500		
	То же, сеч. 3х2.5 мм (запас +10%)	ВВГнгLS-0,66			км.	0,500		
	То же, сеч. 3х6 мм (запас +10%)	ВВГнгLS-0,66			км.	0,030		
	То же, сеч. 5х1,5 мм (запас +10%)	ВВГнгLS-0,66			км.	0,200		
	То же, сеч. 5х2.5 мм (запас +10%)	ВВГнгLS-0,66			км.	0,450		
	То же, сеч. 5х4 мм (запас +10%)	ВВГнгLS-0,66			км.	0,350		
	То же, сеч. 5х6 мм (запас +10%)	ВВГнгLS-0,66			км.	0,040		
	То же, сеч. 5х10 мм (запас +10%)	ВВГнгLS-0,66			км.	0,050		
	Кабель силовой с медными жилами сеч. 5х16 мм (запас +10%)	ВВГнг-0,66			км.	0,035		
	Труба винипластовая d 25 мм				м	15		
	Труба винипластовая d 32 мм				м	65		
	Труба винипластовая d 40 мм				м	15		
	Труба гибкая гофрированная ПВХ с диаметром 20мм				м	20		
	Труба гибкая гофрированная ПВХ с диаметром 25мм				м	15		
	Кабель канал ПВХ (с аксессуарами) L=2м 16х16				шт	75		
	Заземление и молниезащита							
	Ящик главной заземляющей жилы (см. прилагаемые документы)	ГЗШ			шт.	1		
	Сталь круглая оцинкованная Д=8мм	ГОСТ 8509-72			м	1035		
	Сталь круглая катанка Д=12мм	ГОСТ 8509-72			м	55		
	Полосовая сталь 40х4мм	ГОСТ 108-76			м	375		
	Сталь угловая 50х50х5 L=3м				м	99		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл