



ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»

614065 г. Пермь, ул. Связева, 35

почтовый адрес: 614077 г. Пермь, бульвар Гагарина, 65а
тел.(342) 210-06-00 тел/факс (342) 261-94-41 ОКПО 14676592

E-mail: info@novogor.perm.ru

05.04.11

№ 04234

Председателю
СТОС «Кислотные Дачи»
О.А.Бурдину

Директору
ООО «ЭнергоПроект»
Ю.В. Вахрушевой

ООО «Новогор-Прикамье» рассмотрело предоставленный ООО «Энергопроект» расчет пропускной способности КНС по ул.Щитовая,11 «а», выполненный с учетом перспективной нагрузки от частных жилых домов по ул.Спасская, ул.Рославльская, ул.Химкинская, ул.Молдавская, пер.Кукуштанский.

Проверкой результатов расчетов было установлено, что в настоящее время КНС «Щитовая» работает в неоптимальном режиме перекачки стоков, канализационные стоки перекачиваются по двум напорным ниткам одновременно, что является недопустимым. Кроме того, пропускная способность одной из напорных ниток является недостаточной. Существующая мощность насосной станции при увеличении нагрузки будет недостаточна.

На основании вышеизложенного считаем, для подключения частных жилых домов по ул.Спасская, ул.Рославльская, ул.Химкинская, ул.Молдавская, пер.Кукуштанский необходима реконструкция КНС «Щитовая» с перекладкой напорных коллекторов.

Главный управляющий директор

В.В. Глазков

С.И.Иванов
И.И.Иванов
И.И.Иванов