



**ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»**

614065 г. Пермь, ул. Связьева, 35

почтовый адрес: 614077 г. Пермь, бульвар Гагарина, 65а

тел.(342) 210-06-00 тел/факс (342) 261-94-41 ОКПО 14676592

E-mail: info@novogor.perm.ru

№ 100016 от 25.07.2011  
На № 08025 от 06.07.2011

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
подключения частных жилых домов  
к сетям водоотведения**

<b>Основание:</b> <i>Запрос №08025 от 06.07.2011 г. Ранее выданные ТУ №2430 от 08.07.2009 г.</i>		Директору Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми»  С.Б. Вишневному
<b>Наименование объекта:</b>		Частные жилые дома
<b>Адрес объекта:</b>		ул.Азотная, ул.Федотова, ул.2-я Белорецкая, ул.Колвинская, ул.Бушмакина, ул.Нежинская, ул.Ракитная, ул.Верхнеудинская, ул.Суперфосфатная, ул.Краснодонская, ул.Генерала Черняховского, ул.Молдавская, ул.Спасская, ул.Росславльская, ул.Химкинская, пер.Кукуштанский, ул.Фосфоритная, пер.Талицкий, пер.Бронзовый, ул.Генерала Доватора, ул.Генерала Ватутина, ул.Волоколамская, ул.Половинная, пер.Минусинский
<b>Квартал, микрорайон города:</b>		микрорайон «Кислотные Дачи»
<b>Административный район города:</b>		Орджоникидзевский
<b>Водопотребление:</b> (указывается при наличии бассейна)	-	м <sup>3</sup> /сут
<b>Водоотведение:</b> (указывается при наличии бассейна)	-	м <sup>3</sup> /сут

Отвод канализационных стоков, для подключения частных жилых домов по ул.Волоколамская, ул.Генерала Ватутина, ул.Генерала Черняховского, ул.Фосфоритная, ул.Генерала Доватора, ул.Бушмакина, Талицкий пер., ул.Половинная, Бронзовый пер. (140 жилых домов), проектируйте в сети канализации Д=200 мм по ул.Фосфоритная, Д=300 мм по ул.Генерала Доватора, ул. Ольховская, ул.Ватутина, ул.Половинная, Талицкий пер., ул.Бушмакина.

Точки подключения уточнить при изысканиях.

Отвод канализационных стоков, для подключения частных жилых домов по ул.Федотова, ул.Азотная, ул.Колвинская, ул.2-я Белорецкая, ул.Бушмакина, ул.Нежинская, ул.Ракитная, Минусинский пер., ул.Суперфосфатная, ул.Генерала Доватора (170 жилых домов) проектируйте в сети канализации Д=200 мм по ул.Бушмакина, ул.Федотова, Д=200-300 мм по ул.Генерала Доватора, Д=400 мм по ул.2-я Белозерская.

Точки подключения уточнить при изысканиях.

При подключении в коллектор Д=400 мм по ул.2-я Белозерская, разрешение и точку подключения получить у владельца сети, с предоставлением правоустанавливающих

документов на указанную сеть водопровода (выписка из ЕГРП, свидетельство о регистрации права).

Отвод канализационных стоков, для подключения частных жилых домов по ул.Рославльская, ул.Спаская, ул.Химкинская, Кукуштанский пер., ул.Молдавская (40 жилых домов), проектируйте на КНС по ул.Щитовая, 11а, при условии:

1. Точку подключения уточнить при изысканиях.
2. В соответствии письма ООО «Новогор-Прикамье» №04234 от 05.04.2011 г. выполнить реконструкцию канализационной насосной станции по ул.Щитовая, 11 «а» и перекладку напорных коллекторов от нее.

Отвод канализационных стоков, для подключения частных жилых домов по ул.Краснодонская, ул.Суперфосфатная, ул.Ракитная, ул.Верхнеудинская (50 жилых домов), проектируйте во внутриквартальную сеть канализации Д=300 мм, с подключением в проектируемом колодце на ул.Суперфосфатная.

При проектировании рекомендуем предусмотреть материалы и изделия согласно Приложению 1.

Выполнить переключения существующих сетей канализации на проектируемые сети.

Перекладываемые сети канализации исключить из эксплуатации.

При ликвидации сетей предусматривать забутовку трубопроводов и колодцев или их демонтаж.

Для подключения жилых домов микрорайона к проектируемым сетям, владельцам домов необходимо обратиться в ООО «Новогор-Прикамье» для получения технических условий на каждый жилой дом в отдельности.

Данные технические условия являются основанием для проектирования и не дают право на производство работ и подключение к городским сетям водопровода и канализации.

Проектно-техническую документацию в 2-х экз. представить на согласование до начала строительства.

Срок действия технических условий 2 года. По истечении этого срока параметры технических условий могут быть изменены.

Главный управляющий директор



В.В. Глазков