

План трассы см. лист НК-3

						05-09-НК	
1	1	–	1-12		01.12	Канализация для водоотведения жилых домов в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г. Перми	
Изм	Кол.уч.	Лист.	Nдок.	Подпись	Дата	Водоотведение на существующие КНС и в существующие сети	Стадия: Р; Лист: 12; Листов:
Разраб.		Напольских			10.11	Ул. Краснодонская, ул. Верхне-Удинская. Профиль на участке 81 – СК-2	ООО "ЭнергоПроект"
Разраб.		Мамонова			10.11		



Эскиз переходного устройства вне колодца 68 (Нпер.=0,60 м)

Эскиз переходного устройства вне колодца 81 (Нпер.=0,60 м)

1. Переходное устройство изготавливается из стальных труб по ГОСТ 10704-91 на сварке.
2. Плоская приварная заглушка выполняется из листовой стали по ГОСТ 19903-74.
3. Все фасонные части и трубы покрываются антикоррозийной изоляцией типа "Весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-89.

План трассы см. лист НК-3

						05-09-НК	
						Канализация для водоотведения жилых домов в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г. Перми	
Изм	Кол.уч.	Лист.	Nдок.	Подпись	Дата	Водоотведение на существующие КНС и в существующие сети	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Разраб.		Напольских			10.11	Ул. Ракитная. Профиль К1 на участке 81-73. Ул. Верхне-Удинская. Профиль К1 на участках СК-3 -63, СК-4 -64, 67-68	ООО "ЭнергоПроект"
Разраб.		Мамонова			10.11		