

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общая часть.

Проект капитального ремонта систем вентиляции помещений кухни-цеха в МАДОУ Детский сад №247 по адресу: Пермский край, Кировский район, ул. Маршала Рыбалко 100а разработан по заданию на проектирование.

2. Автоматизация.

В системе автоматизации используется оборудование фирмы KORF. Схемы подключения элементов системы поставляются индивидуально в комплекте с оборудованием.

В случае возникновения пожара в щите ЩВ предусмотрено отключение вводного автоматического выключателя независимым расцепителем РН.


Управление системой приточной вентиляции производится полностью в автоматическом режиме. Управление вытяжными вентиляторами местное от пакетных выключателей вблизи вентиляторов. При аварийных режимах приточная система отключается с повторным автоматическим включением при выходе из аварийного режима.

3. Электрические сети.

Сигнальные и управляющие кабели от блока управления вентилятором ЩП1 до оборудования прокладываются в гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ пластика Ø25.

4. Заземление и защитные меры.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземляются. Для заземления предусматривается проводник кабеля РЕ: для однофазных электроприемников 3-й провод, для трехфазных потребителей 5-й (4-й) провод.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата										
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	55-2012-АОВ.ПЗ			
			ГИП									
									Кухня цех в МАДОУ Детский сад №247 по адресу: Пермский край, Кировский район, ул. Маршала Рыбалко 100а	Стадия	Лист	Листов
										Р	1	1
											ООО "Альфа-проект" г. Пермь	
Разраб.	Кусаинов	