

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Количество систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухогреватель							Примечание
				Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	L, м3/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол	Температура нагрева, °C		Расход теплоты, Вт	Δ P, Па	
																	От	До			
П1	1	Кухня	Канальный	RKB 400x200E1				1230	190	2400		0,21	2400	PBER 400x200/15	1		-35	+16	14420*		ABK 40-20
B1	1	Кухня	Канальный	СК 250С				700	250	2420		0,19	2420								KBK-250 M
B2	1	Кухня	Канальный	СК 250С				765	240	2420		0,19	2420								KBK-250 M

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения) помещения	Объем, м³	Периоды года при tн, °С	Расход тепла, Вт				Расход холода, Вт	Установленная мощность электродвигателей, кВт
			На отопление	На вентиляция	На горячее водоснабжение	Общий		
Горячий цех	-	-35	-	14420*	-	14420*	-	0,59

Примечание: * – электроэнергия

Местные отсосы от технологического оборудования

Технологическое оборудование			Характеристика выделяющихся вредных веществ	Объем притока, м3/ч		Объем вытяжки, м3/ч		Характеристика местного отсоса		Обозначение системы
Поз.	Наименование	Кол.		На единицу оборудования	Всего	На единицу оборудования	Всего	Обозначение (тип) отсоса	Обозначение документа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Плита электрическая ЭП-4ШМ, 14,8 кВт	1	Тепло, запахи	400	600	750	1120*	Зонт приточно-вытяжной с жирауловителем	1500x1000x500 (h)	П1
2	Плита электрическая ПЭ – 2П, 6,0 кВт	1	Тепло, запахи	200		250				B1
3	Ванна моечная 2-х секционная	1	Влага, тепло	-		300				B2
			Влага, тепло	-		300				B2

Примечание: * – коэффициент неодновременности работы технологического оборудования принят 0,7

						055-2012-08				
						Кухня цех в МАДОУ Детский сад N247 по адресу: Пермский край, Кировский район, ул. Маршала Рыбалко 100 а.				
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Вентиляция.		Стадия	Лист	Листов
								РП	2	
Инженер	Шубина				03.12	Общие данные (окончание)		ООО "Альфа-проект"		

Копировал

Формат А3