

Приложение №10

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Технический надзор
за капитальным ремонтом»
ул. Народовольческая, 42, г. Пермь, 614007
Тел.: (342) 216-13-44, факс: 210-81-98
ОКПО 55064547
ИНН 5902292664 / КПП 590401001
ОГРН 1025900535979

Исх. № д/р от бреста 2011 г.
На № 117 от 16.11. 2011 г.

Заведующей МАДОУ «Детский сад №22»
С.В. Григорьевой

О внесении изменений в заключение

На Ваше обращение по вопросу внесения изменений в заключение о техническом состоянии строительных конструкций здания МДОУ «Детский сад №22» по адресу: ул. Уссурийская, 23, шифр: 023-2010-ТЗ сообщаю.

П.1 Описание дефектов плит приведено в разделе 4.3 «Дефекты и повреждения здания», кроме того в графической части заключения каждому виду дефектов плит присвоено отдельное условное обозначение. Обследование выполнялось в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений». Составлена схема дефектов по результатам визуального осмотра дефектов. Зафиксированная картина дефектов является достаточной для оценки состояния плит, более подробная локализация дефектов не требуется (п. 7.4. СП 13-102-2003).

П.2 внесены изменения.

Приложение: Лист 7, 8 Шифр: 023-2010-ТЗ в 2 экз.

Директор

от склярук

Т.А. Склярук

Н.В. Абашев
216-37-28

000 «Институт
«КАМСТРОЙПРОЕКТ»
ВХ.№ 114
«15» Января 2011
года

Кол-во
листов
основ: /
прил: -