

**Расчёт потерь по объекту согласно прилагаемой схеме электроснабжения**

**ПРЕДПРИЯТИЕ** - МДОУ "Детский сад № 22"  
**РУКОВОДИТЕЛЬ** - Григорьева С.В.  
**АДРЕС** - г.Пермь, ул. Уссурийская, д.23.  
**ПОТРЕБИТЕЛЬ** - МДОУ "Детский сад № 22"  
**АДРЕС** - г.Пермь, ул. Уссурийская, д.23.

Расчет потерь проведён согласно программы РАП-10-ст (Версия 21-267)  
(Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ20.Н012696.) Ю.С.Железко  
и учебно методическому пособию "Расчёт, нормирование и снижение потерь электроэнергии"  
В.Э.Воротицкий, М.А.Калинкина, Москва 2001г.

**Данные объекта :** № ТП 4114

$P_{уст} = 205.00$  кВт  
 $P_{расч} = 164.00$  кВт

**Нагрузочные характеристики в сети 0.4кВ:**

$P_{расч} = 164.00$  кВт

Учёт установлен в ВРУ.

ИТОГО в месяц переменные потери, предъявляемые абоненту по счётчику №	% от расхода по показаниям счётчика	Примечание
074632	0.78	
06001778	0.20	
076027	0.67	

Зам.директора по реализации услуг

/В.П.Шмагунов/

Потребитель

/С.В.Григорьева/