

6. согласно п.14.9 - предусмотреть устройство сетей канализации в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, установить на приемниках стоков в буфетных групп гидравлические затворы.
7. согласно п.8.3 - отопительные приборы в помещениях оборудовать регуляторами температуры.
8. согласно п.5.5 – предусмотреть оборудование отапливаемых полов в групповых помещениях 1 этажа.
9. согласно п.4.13 - обеспечить достаточный воздухообмен в групповых помещениях, предусмотрев замену оконных рам, оборудование фрамуг во всех помещениях.
10. согласно п.8.1 – обеспечить достаточный воздухообмен в помещениях, провести ремонт (оборудование) системы механической приточной вентиляции здания, предусмотреть проведение оценки эффективности работы вентиляционных систем.
11. согласно п..7.2, п. 7.8, п. 7.11 - обеспечить достаточное искусственное освещение помещений детского сада, предусмотрев установку необходимого количества источников искусственного освещения, предусмотреть установку в основных помещениях детского сада преимущественно люминесцентного освещения, пылевлагонепроницаемой защитной арматуры.
12. согласно п.6.2 - обеспечить условия для сушки детской одежды в группах.
13. согласно п..6.18, 6.18.2, 6.18.3 - предусмотреть установку в санитарных узлах необходимого комплекта санитарных приборов в соответствии с возрастным профилем групп, предусмотреть установку кабин в туалетных старших и подготовительных групп.
14. согласно п.9.5 - в туалетных групп оборудовать специальные краны для отбора воды, используемой для технических целей.
15. согласно п.4.33- обеспечить условия для сушки белья в прачечной, установить сушильный барабан в соответствии с проектным решением.
16. согласно п.5.1, 5.4, 5.5 - устранить дефекты внутренней отделки помещений, предусмотреть отделку помещений в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.
17. согласно п. 6.5, 6.1 - обеспечить наличие детской мебели по числу детей в группах, заменить детскую мебель, имеющую дефекты.
18. согласно п.6.14 - в спальных помещениях установить стационарные кровати, соответствующие росту и возрасту детей, обеспечить расстановку кроватей с учетом необходимых разрывов.
19. согласно п. 6.17, 18.19 – обеспечить наличие необходимого комплекта постельных принадлежностей (приобрести подушки).
20. согласно п.14.14 - в буфетных групп установить гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды, приобрести металлические кассеты для хранения столовых приборов, заменить решетки для просушивания посуды.
- 21.Согласно п. 3.13 – обеспечить наличие крышек на песочницах на участках детского сада.
- В срок с 30.03.2011 года и постоянно**
22. согласно п.14.13 – не допускать использование посуда с поврежденной эмалью.

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Водозаборная, 1 устраниТЬ нарушения СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», а именно:

В срок до 01.04.2012 года

23. согласно п.п.. 4.8, п.4.9, п. 4.11 обеспечить соблюдение принцип групповой изоляции в здании детского сада.
24. согласно п.п.4.10, 4.11, 6.2 предусмотреть размещение раздевальных групп, музыкального зала в помещении достаточной площади, обеспечить наличие естественного освещения в помещениях групп.
25. согласно п.4.23 обеспечить соблюдение поточности технологического процесса на пищеблоке.