

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ  
Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 22» г. Перми  
614104 г.Пермь, ул. Уссурийская, 23  
тел./факс (8-342) 275-37-75, 284-81-83  
ОКПО 44841172, ОГРН 1025901509534  
ИНН 5907014004  
E-mail: [detsad22@mail.ru](mailto:detsad22@mail.ru)

Г ООО «Институт «Камстройпроект»  
Директору  
Н.В.Ракунову

14.12.2011 № 129  
на № 01/235 от 13.12.2011

Письмо

Уважаемый Николай Викторович!

На Ваш исходящий № 01/235 от 13.12.2011г. сообщаем следующее:

1. Систему пожарной сигнализации обслуживает ООО «Аргентум», генеральный директор Сергеев Сергей Ананьевич. Адрес: г.Пермь, ул. Мира, 8Б, тел. 2-505-292, 2-505-291.
2. Выход сигнала о пожаре на пульт пожарной части отсутствует.
3. В охране нуждаются все помещения детского сада.
4. Для охраны здания в детском саду есть кнопка тревожной сигнализации с выходом на пульт вневедомственной охраны. Охрана расположена по адресу г.Пермь, ул. Пушкина, 84, тел./факс 212-88-67, 263-20-40.
5. Перечень кабинетов с телефонами: заведующий, бухгалтерия (в настоящее время это параллельный телефон), медицинский кабинет, холл первого этажа (в настоящее время это параллельный телефон).
6. Ёмкость телефонного кабеля – 10 пар из них 2 пары заняты под 2 телефонные точки.
7. Распределительная коробка телефонного кабеля расположена в левом крыле первого этажа недалеко от входной двери.

С уважением,  
Заведующий детским садом



С.В.Григорьева

ООО «ИНСТИТУТ  
«КАМСТРОЙПРОЕКТ»  
Вх. № 129  
«14» декабря 2011

КОЛ-ВО  
ЛИСТОВ  
ОСНОВ: 1  
ПРИЛ: -