

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание № 257

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор от**

« 30 » марта 2011 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: в ходе плановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22», расположенного по адресам: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23, г. Пермь, ул. Водозаборная, 1 проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю от «22» февраля 2011 года № 294, рассмотрении документов (акта по результатам проверки, протоколов лабораторных испытаний)

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

устранить нарушения статей 24, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - обеспечить безопасные условия пребывания детей в МАДОУ «Детский сад № 22», предусмотреть проведение капитального ремонта зданий в соответствии с заключением МУ «Технический надзор за капитальным строительством», в срок до **01.05.2011 года** предоставить в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информацию о принятых мерах.

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23 устранить нарушения СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», а именно:

В срок до 01.10.2011 года

1. согласно п.3.1 - провести ремонт ограждения участка.
2. согласно п.3.9 - провести ремонт теневых навесов.
3. согласно п. 3.20 - провести ремонт покрытия проездов, пешеходных дорожек.
4. согласно п.9.5 - предусмотреть установку резервных источников водоснабжения в помещении пищеблока, буфетных, туалетных, помещениях медицинского назначения с жесткой разводкой к местам использования.
5. согласно п.9.1 – провести ремонт сетей водоснабжения, канализации здания, восстановить дренажную система здания.