

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санузлов. В умывальной зоне дошкольных групп по проекту устанавливают по 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальной раковине для взрослых, душевой поддон с трансформируемым ограждением с доступом к нему с 3 сторон для проведения закаливающих процедур, вешалки для полотенец. В зоне санитарных узлов по 4 детских унитаза в кабинах с дверями без запоров. Высота установки душевого поддона составляет 0,3 м. Душевой поддон оборудуют гибким шлангом с душевой насадкой, расположенной над днищем поддона на высоте 1,6 м, что соответствует п.6.18. СанПиН 2.4.1.2660-10.

В старших и подготовительных группах туалетная зона разделена на отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек, что соответствует п.6.18.4. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 детские умывальные раковины, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф, что соответствует п.6.18.1. СанПиН 2.4.1. 2660-10. В туалетных помещениях предусмотрена установка вешалок с индивидуальными ячейками для полотенец и предметов личной гигиены по числу детей в группах, по 1 шкафу для хозяйственных нужд, уборочного инвентаря.

Питание детей организуют в помещениях групповых. Для мытья столовой посуды буфетные группы в соответствии с пояснительной запиской оборудованы 2-гнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды, с устройством воздушных разрывов при подсоединении к канализационной сети, резервными электроводонагревателями с жесткой разводкой воды к моечным ваннам на случай отключения горячего водоснабжения, сушилками для посуды, навесными закрывающимися полками для хранения чистой посуды, столами для раздачи готовой пищи и сбора пищевых отходов, что соответствует п.4.31. СанПиН 2.4.1.2660-10.

На 2 этаже здания проектом предусмотрены 2 непроходных зала: музыкальный площадью 92,45 м<sup>2</sup> и физкультурный площадью 75,10 м<sup>2</sup>, что соответствует требованиям п.4.16. СанПиН 2.4.1. 2660-10. При залах запроектированы кладовые для музыкального 9,29 м<sup>2</sup> и физкультурного инвентаря 6,55 м<sup>2</sup>.

Музыкальный зал для проведения музыкальных занятий, праздничных мероприятий, представлений оборудован пианино, музыкальным центром, телевизором для просмотра фильмов и телепередач, стульчиками детскими. В физкультурном зале установлены: шведская стенка в комплекте с турником, щит баскетбольный навесной на шведскую стенку, скамейки гимнастические.

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей запроектированы единым блоком на первом этаже здания с входом из общего коридора вблизи от входа в детский сад. Медицинский блок представлен медицинским кабинетом площадью 12,17 м<sup>2</sup> при норме 12 м<sup>2</sup>, процедурным кабинетом площадью 12,24 м<sup>2</sup> при норме 8 м<sup>2</sup>, изолятором площадью 5,65 м<sup>2</sup> при норме не менее 4 м<sup>2</sup>, приемной 10,93 м<sup>2</sup>, санузлом 7,00 м<sup>2</sup>, что соответствует п.4.20, прил.1, табл.1. СанПиН 2.4.1. 2660-10. Медицинский кабинет размещен смежно с односторонней палатой изолятора, изолятор размещен смежно с туалетом изолятора, что соответствует п.4.20. СанПиН 2.4.1. 2660-10. Между кабинетом врача и изолятором предусмотрено устройство остекленного проема на высоте 0,9 м от уровня пола. В приемной предусмотрено место для мойки и хранения посуды.

В соответствии с представленными чертежами:

- в медицинском кабинете предусмотрена установка ростомера, весов медицинских, 2 шкафов для медицинской документации, стола и стула для врача, шкафа для одежды, облучателя бактерицидного закрытого настенного, умывальной раковины с дозатором мыла и диспансером бумажных полотенец, персонального компьютера;
- в процедурном кабинете по проекту установлены кушетка медицинская, холодильник, столик медицинский, облучатель бактерицидный закрытый настенный, стол и стул для медсестры,