

В состав групповой ячейки по проекту входят: раздевальная (для приёма детей и хранения верхней одежды), игровая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, что соответствует п.4.9. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Площади основных помещений групповых ячеек в соответствии с представленными чертежами 245-TX-2 и 245-TX-3, пояснительной запиской и экспликацией составляют:

-площади раздевальных принятые типовым проектом 212-2-65 серия ММ-04 в представленном проекте максимально увеличены до - 17,1 м<sup>2</sup>, 16,2 м<sup>2</sup>, 17,32 м<sup>2</sup>; 17,03 м<sup>2</sup>; 18,8 м<sup>2</sup>; 17,53 м<sup>2</sup>; 16,77 м<sup>2</sup>; 19,0 м<sup>2</sup>; 18,96 м<sup>2</sup>; 18,96 м<sup>2</sup> при норме не менее 18 м<sup>2</sup> (при наполняемости групп по проекту от 1,5 лет до 3 лет – 15 человек, для детей 3-7 лет – 20 человек).

-площади групповых (для игр, занятий и приема пищи детьми) – 50,36 м<sup>2</sup>; 47,3 м<sup>2</sup>; 51,42 м<sup>2</sup>; 53,41 м<sup>2</sup>; 47,3 м<sup>2</sup>; 52,44 м<sup>2</sup>; 50,51 м<sup>2</sup>; 53,49м<sup>2</sup>; 53,32 м<sup>2</sup>; 53,32 м<sup>2</sup> приняты из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка в дошкольных группах и не менее 2,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка в группе раннего возраста, что соответствует гигиеническим требованиям;

-площади спальных принятые 55,85 м<sup>2</sup>; 56,13 м<sup>2</sup>; 56,13 м<sup>2</sup>; 56,13 м<sup>2</sup>; 56,13 м<sup>2</sup>; 55,86 м<sup>2</sup>; 55,78 м<sup>2</sup>; 56,00 м<sup>2</sup>; 56,27 м<sup>2</sup>; 55,78 м<sup>2</sup> приняты из расчета не менее 2,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка в дошкольных группах и не менее 1,8 м<sup>2</sup> на 1 ребенка в группе детей раннего возраста, что соответствует гигиеническим требованиям;

-площади туалетных принятые типовым проектом 212-2-65 серия ММ-04 в представленном проекте максимально увеличены до 16,17 м<sup>2</sup>; 14,86 м<sup>2</sup>; 16,74 м<sup>2</sup>; 16,76 м<sup>2</sup>; 12,65 м<sup>2</sup> (ясельная группа); 16,99 м<sup>2</sup>; 15,10 м<sup>2</sup>; 17,37 м<sup>2</sup>; 17,39 м<sup>2</sup>; 17,37 м<sup>2</sup> при норме не менее 16 и 12 м<sup>2</sup>.

-площади буфетных – 3,4 м<sup>2</sup>, 3,12 м<sup>2</sup>, 3,46 м<sup>2</sup>, 4,47 м<sup>2</sup>, 3,12 м<sup>2</sup>, 3,04 м<sup>2</sup>, 3,26 м<sup>2</sup>, 3,4 м<sup>2</sup>, 3,33 м<sup>2</sup>, что соответствует гигиеническим требованиям.

Раздевальные по проекту оборудуются шкафами для верхней одежды детей (на 15 детей в группе раннего возраста, на 20 детей в дошкольных группах) и двухместными скамейками (6 в группе раннего и по 10 в дошкольных группах), шкафами для игрушек, используемых на прогулке. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Для сушки одежды и обуви детей в раздевальных всех групп проектом предусмотрен водяной обогрев шкафов (от системы горячего водоснабжения) раздел ВК, в шкафчиках выполнены отверстия для вентиляции, что соответствует пп. 4.11.,6.2. СанПиН 2.4.1. 2660-10.

Для осуществления проветривания всех основных помещений дошкольной организации окна оборудованы откидными фрамугами и форточками, что соответствует п. 4.13. СанПиН 2.4.1. 2660-10. Представлен чертеж 245-АР-13 с внесенными изменениями.

В групповых проектом предусмотрена установка столов детских 4-местных для детей 2-4 лет и 2-местных столов с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов для детей 4-7 лет, стульев детских, стола и стула для воспитателя, грифельных досок, стеллажей, шкафов для хранения игрушек и пособий. Для проведения учебных занятий столы устанавливают вблизи светонесущей стены при обязательном левостороннем освещении рабочих мест на расстоянии 1м, расстояние между рядами столов устанавливается не менее 0,5 м, что соответствует п.6.8. СанПиН 2.4.1.2660-10. Предусмотрено искусственное освещение досок в групповых светильниками ЛПО 72 (1x36), что соответствует п. 6.9. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Спальня для детей до 3 лет оборудована 15 стационарными кроватями длиной 120 см, шириной 60 см с переменной высотой ложа и ограждением, что соответствует п.6.14. СанПиН 2.4.1.2660-10. Спальни 9 дошкольных групп оборудованы детскими кроватями длиной 140 см, шириной 60 см. (по 20 кроватей в спальне), которые на чертежах расположены с соблюдением минимальных разрывов между длинными сторонами - 0,65 м, что соответствует п.6.14. СанПиН 2.4.1.2660-10.

В каждой спальне для переодевания детей установлены детские стулья из расчёта один стул на ребёнка.