

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, одобренного лицом	Код оборудования, каталога, инвентаризации	Услов. обозначения	Классификация изделия	Кол-во шт.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Вентиляция</u>							
	<u>Система III</u>							
III.1	Противопожарная	Количество 31Б3		"Аргус"	шт.	1	79,5	
III.2	Канал воздушный для приточных систем	ZR 50-25		"КОР"	шт.	1	6,0	
III.3	Защитная к каналу	GM4321.1Б		"КОР"	шт.	1		
III.4	Решетка люктовая 300х100 мм	AMP 300х100		"Аргус"	шт.	1		
III.5	Решетка люктовая 400х150 мм	AMP 400х150		"Аргус"	шт.	2		
III.6	Решетка люктовая 500х150 мм	AMP 500х150		"Аргус"	шт.	5		
III.7	Воздуховод из листового оцинкованного стали толщиной стенки 0,7 мм	ГОСТ 14918-90*						
	канал "Н" приточного оттока 200х250				м.	2,5		2,35 м2
	300х250				м.	7,0		7,8 м2
	400х250				м.	2,5		3,35 м2
	500х250				м.	25,0		37,6 м2
III.8	Светильник улич.	SURP 40-4-0		"КОР"	шт.	1		
III.9	Панель тип С				м2	2,0		
III.10	Материаловоздуховод для приточных оборудования и воздуховодов				кг.	150		
	<u>Система II2</u>							
II2.1	Вентилятор в изолированном корпусе N=0,201 кВт, n=2420 об/мин	IRE 250 Б		"ОСТБЕРГ"	шт.	1	27,0	
II2.2	Быстрозастывающие хомуты	SKL 250		"КОР"	шт.	2		
II2.3	Канал воздушный для круглых каналов	ZRK 250		"КОР"	шт.	1	1,49	
II2.4	Электропривод к каналу	GM4321.1Б		"КОР"	шт.	1		
II2.5	Корпус кассетного фильтра	FKS 250		"КОР"	шт.	1	3,04	
II2.6	Фильтрующая кассетная вставка	FVS 250		"КОР"	шт.	1		
02-05/12-08.С								
					Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная банковско-инвестиционная гимназия олимпийского резерва по даво и санхо" по адресу: г. Пермь, ул. Курдюков, 30			
					Вентиляция			
					Спецификация оборудования, изделий и материалов.			
					РП 1 4			
					000 "ПСК"			